

Příloha č.1

Tabulka výkonů

zařízení					typ	přívod	odvod	množství vzduchu	externí tlak	ks	hmotnost	hladina akustického tlaku (výkonu)	elektrický příkon jednotkový	proud odběrový	proudová hodnota pojistky MFA	napětí / frekvence	topný výkon jednotkový	chladicí výkon jednotkový	ovládání	Pozn.:	umístění(m.č.)
č.	název	pozice						(m3/h)	(Pa)		(kg)	(dBA)	(kW)	(A)	(A)	(V/Hz)	(kW)	(kW)			
	XI.etapa																				
11.	Chlazení seminární učebny S306	11.1	Daikin	vnitřní chladicí jednotka nástěnná	FXAQ32P	oběh				1	11	37	0,035			230/50		3,6	Si	zokruhovat na jeden jistič	S306
		11.2	Daikin	vnitřní chladicí jednotka nástěnná	FXAQ32P	oběh				1	11	37	0,035			230/50		3,6	Si	zokruhovat na jeden jistič	S306