

Příloha č.1

Tabulka výkonů

zařízení					typ	přívod	odvod	množství vzduchu	externí tlak	ks	hmotnost	hladina akustického tlaku (výkonu)	elektrický příkon jednotkový			napětí / frekvence	topný výkon jednotkový	chladicí výkon jednotkový	ovládání	Pozn.:	umístění(m.č.)
č.	název	pozice						(m3/h)	(Pa)		(kg)	(dBA)	(kW)	(A)	(A)	(V/Hz)	(kW)	(kW)			
	X.etapa																				
10.	Chlazení seminární učebny S305	10.1	Daikin	venkovní kondenzační jednotka	VRV2 - RXYSQ8TY1	oběh				1	144	73	6,220		25,00	400/50		22,3	Si		střecha 5NP
		10.2	Daikin	vnitřní chladicí jednotka nástěnná	FXAQ32P	oběh				1	11	37	0,035			230/50		3,1	Si	zokruhovat na jeden jistič	S305
		10.3	Daikin	vnitřní chladicí jednotka nástěnná	FXAQ32P	oběh				1	11	37	0,035			230/50		3,1	Si	zokruhovat na jeden jistič	S305
	Příprava	10.4								2	11	37	0,035			230/50		3,1	Si	zokruhovat na jeden jistič	4004
	Příprava	10.5								1	11	37	0,035			230/50		2,5	Si	zokruhovat na jeden jistič	4006