




Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:						PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ ČOKRHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					Projektant profese					
Zodp. projektant	Ing. Jan Ryšavý					ING. JAN RYŠAVÝ					
Vypracoval	Ing. Jan Ryšavý					CEJL 48					
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno					602 00 BRNO					
Stavba XI. etapa ESF+						Stupeň		DVD			
						Datum		12/2017			
						Formát					
						Zak. č.		3286			
Část	D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky a chlazení					Měřítko					
Název výkresu Technická specifikace						Č. výkresu 101		Revize 00			

Akce :		ESF Plus				
Položka specifikace						
Pozice :	Dodavatel	Název			Měrná jednotka	Počet jednotek
*	*	*			*	*
XI.etapa						
Zařízení č.11 - Chlazení seminární učebny S306						
11.1	Daikin	Vnitřní jednotka nástěnná Qch=3,1 kW FXAQ32P včetně kabelového ovladače BRC1E53B			ks	1
11.2	Daikin	Vnitřní jednotka nástěnná Qch=3,1 kW FXAQ32P včetně kabelového ovladače BRC1E53B			ks	1
		Předizolované Cu potrubí 6,4x12,7mm včetně prodrátování			bm	55
		Dodatečná náplň chladiva R410A			kg	2
Demontáže stávajícího chlazení						
		Vnitřní nástěnná chladicí jednotka - demontáž, odstrojení, odsátí chladiva			ks	2
		Předizolované Cu potrubí včetně prodrátování - demontáž			bm	52
Doplňkový materiál						
		Montážní, těsnící a spojovací materiál (konzoly, chráničky...), demontáž a zpětná montáž kazet.podhledu			kpl	1
		Montáž, oživení, vizualizace			kpl	1
		Zhotovení prostupu stěnou, hrubé zapravení			ks	2