

# Příloha č.1

## Tabulka výkonů

zařízení					typ	přívod	odvod	množství vzduchu	externí tlak	ks	hmotnost	hladina akustického tlaku (výkonu)	elektrický příkon jednotkový			napětí / frekvence	topný výkon jednotkový	chladicí výkon jednotkový	ovládání	Pozn.:	umístění(m.č.)
č.	název	pozice						( m3/h )	(Pa)		(kg)	(dBA)	( kW )	( A )	( A )	( V/Hz )	(kW)	(kW)			
	XIX.etapa																				
19.	Chlazení schodovité posluchárny P403	19.1	Daikin	venkovní kondenzační jednotka	SPLIT2 - RZQSG125L8Y1	oběh				1	74	70	4,150		16,00	400/50		12,5	Si		střecha 5NP
		19.2	Daikin	vnitřní chladicí jednotka podstropní	FHA125A	oběh				1	38	62						12,5			S315