


VÁŠ DOPIS ČJ.: 16062/stk/16
ZE DNE: 2016-06-08
NAŠE ČJ.: MMB/0233217/2016
SPIS. ZN.: OI/MMB/0233217/2016

VYŘIZUJE: Ing. Michal Piňos 
TEL.: 542 174 532
FAX: 542 174 055
E-MAIL: pinos.michal@brno.cz

Projekční architektonická kancelář
spol. s r.o.
Ing. arch. V. Steinhauserová
Gorkého 11
602 00 BRNO

DATUM: 2016-07-22
POČET LISTŮ: 001

Stanovisko ke stavbě Dobudování CETOCOEN OP VVV

Vážená paní,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále MMB) ve smyslu čl. 31 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna (dále SMB) č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek a v působnosti dle Organizačního řádu MMB jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě, sanovaných podzemních objektů ve vlastnictví SMB, čl. 3 obecně závazné vyhlášky SMB č. 25/2005 k zajištění Energetické koncepce SMB a čl. 4 a 6 obecně závazné vyhlášky SMB č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2014 (dále vyhláška 8/2009), **souhlasí** s povolením stavby dle předložené dokumentace zpracované v 06/2016 za těchto podmínek:

- 1) Výkopové práce ve veřejných prostranstvích nebudou přesahovat délku 30 m nebo plochu 40 m². Stavba nepodléhá koordinaci výkopových prací ve smyslu čl. 3 vyhlášky 8/2009.
- 2) Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 3) Bude respektováno vyjádření správce vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
- 4) Stavebník předá na Odbor městské informatiky MMB zaměření skutečného provedení stavby.

Stavba je v souladu s Energetickou koncepcí SMB.

Stavba je evidována pod číslem 36246. V další korespondenci uvádějte vždy toto číslo stavby.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67, Brno
-002-



Ing. Jana Jakubů
vedoucí odboru investičního