

Veškeré použité materiály a výrobky je nutné vzorkovat.

TECHNICKÉ STANDARDY

01	Zemní práce	
01.1	V místě osazení šachty se provede pažený výkop. Po osazení se výkop zasype výkopkem s hutněním. Prostor zeleně, kde je navrženo osadit novou šachtu, se uvede do původního stavu.	337
02	Ostatní konstrukce na trubním vedení	
02.2	Na stávající potrubí se osadí nová šachta v prostoru zeleného pásu ulice Kamenice a tím se zkrátí přípojka na 5,0 m. Nová šachta se umístí na pozemku univerzity. Plastová šachta DN 425 bude mít litinový poklop 1,5 t. Před a za šachtou se osadí přechody z kameniny na PVC DN 200.	337