



POTRUBNÍ ROZVOD DN15 NEREZ,
VEDENÝ POD STROPEM CHODBY
A PAK DOLŮ DO 2.PP A DÁLE
DO MÍSTNOSTI KRYOBANKY

ÚPRAVA VE STÁVAJÍCÍ KOMPRESOROVNĚ:
PŘIDÁNÍ NOVÉHO KOMPRESORU, SUŠIČE,
VZDUŠNÍKU S PROPOJENÍM; ZÁLOHOVÁNÍ
PŮVODNÍM SYSTÉMEM STLAČENÉHO
VZDUCHU

PRŮCHOD POTRUBÍ DN15 NEREZ PLYNNÉHO DUSÍKU A
POTRUBÍ CO2 A 3 DALŠÍCH TECHNICKÝCH PLYNŮ Z 1.PP.
PROCHÁZEJÍ PŘES VE STĚNĚ VESTAVĚNOU SKŘÍNKU, KDE
BUDOU OSAZENY HLAVNÍ UZÁVĚRY PRO 1.PP A TLAKOMĚRY.

SOUBĚŽNÉ VEDENÍ POTRUBÍ DUSÍKU, CO2 A OSTATNÍCH
PLYNŮ V PROSTORU NAD RASTROVÝM STROPEM CHODBY,
ODKUD BUDOU PROVEDENY VÝVODY DN8 DO SKŘÍNEK S
UZÁVĚRY, ZDE OPATŘENY UZÁVĚREM A PAK NAD STROPEM
ČI PODLAHOU VEDENA NA URČENÁ MÍSTA LABORATORÍ (NA
STĚNY, NA LABORATORNÍ STOLY APOD.), KDE BUDOU SVODY
UKONČENÉ ODBĚROVÝMI REDUKČNÍMI VENTILY S UZÁVĚRY

LEGENDA :

- KAPALNÝ DUSÍK
- PLYNNÝ DUSÍK
- JINÉ INERTNÍ PLYNY (OXID UHLÍČITÝ A JINÉ INERTNÍ TECHNICKÉ PLYNY)
- STLAČENÝ VZDUCH

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize
01	2017/10/06	Ing. Petr Kroll		Rozšíření variability

Generální projektant:				P A K		PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ FIRMA s.r.o. IČO: 252 23 44 11 Zapsaná v obchodním rejstříku, Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1522		PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ FIRMA s.r.o. IČO: 252 23 44 11 Zapsaná v obchodním rejstříku, Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1522	
Hlavní projektant		Ing. arch. K. Steinhäuserová		Projektant profese		OKROSEVIS s.r.o.		DVD	
Zástupce hl. projektanta		Ing. Hana Svobodová		Datum		2017/01/27			
Výpracoval		Ing. Petr Kroll		Zak. č.		3270			
Objednatel		Masarykova univerzita		Formát		12 x A4			
Stavba		DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV		Měřítko		1:100			
Objekt		SO 304 SB SPECIMEN BANK		C. výkresu		Revize			
Část		15 - TECHNICKÉ PLYNY		PŮDORYS 1. PODZEMNÍHO PODLAŽÍ		107		01	
Název výkresu									

Stavba	Stupeň	Číslo PS-SO	Část	Výkres	Revize
REC SB	DVD	D 304 SB	15	107	01