



OCELOVÉ POTRUBÍ

- DOPLŇOVÁNÍ NEMRZNOUCÍ KAPALINY
- EXPAZNZNÍ POTRUBÍ
- NEMRZNOUCÍ KAPALINA (30% ETYLÉNGLYKOL) 55°C
- NEMRZNOUCÍ KAPALINA (30% ETYLÉNGLYKOL) 50°C
- CHLAZENÁ VODA 36,6°C - SPOTŘEBÍČ CHLADU
- CHLAZENÁ VODA 20°C - CHLADIČ KAPALINY
- CHLAZENÁ VODA 13°C

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:					PROJEKČNÍ ADOPČIVNÍ KANCELÁŘ s.r.o. z.s. s. r. o.		ING. ARCH. K. STEINHAUSEROVÁ 602 000 1100		PŘÍKAZNÍK M. J. ANEŠ CZ T +420 603 493 668 E projekce@hproject.cz		
Hlavní projektant		Ing. arch. K. Steinhauerová				Projektant profese					
Zástupce hl. projektanta		Ing. Hana Svobodová				HJ project, spol. s r. o.					
Vypracoval		Ing. Eduard Havelka				MÁŠKOVÁ 9, BRNO 614 01					
Objednatel		Masarykova univerzita				TEL.: +420 603 493 668 e-mail: projekce@hproject.cz					
Stavba						Stupeň		DVD			
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV						Datum		2017/10/06			
Objekt SO 304 SB SPECIMEN BANK						Zak. č.		3270			
Část 20 - UOCHV						Formát		9 x A4			
Název výkresu						Měřítko		1:50			
PÚDORYS 2.PP						Č. výkresu		Revize			
						002		00			
Stavba		Stupeň		Číslo PS-SO		Část		Výkres		Revize	
REC SB		DVD		D 304 SB		20		002		00	