



MASARYKOVA
UNIVERZITA

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: Rekonstrukce výměníkůvých stanic Jaselská a Gorkého

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004807>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky následujícím způsobem.

1. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel doplňuje do přílohy č. 1 Smlouvy, do technického zadání Gorkého 7 do dokumentu s názvem „G7 – 0_Technické zadání.pdf“ následující text:

1) Důvod investice

„Bude upravena příprava teplé vody a to tak, aby bylo mimo topnou sezónu možné odstavit výměníkovou stanici a připravovat TV pomocí elektrického zdroje. Přechod bude řízen automaticky pomocí MaR.“

3) Předmět dodávky

Projektová dokumentace - Ústřední vytápění

„Příprava teplé vody mimo topnou sezonu bude zajištěna elektrickým zdrojem.“

Vybudování a zprovoznění výměníkové stanice – Předmět prací

„Rekonstrukce přípravy teplé vody“

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládá **aktualizovaný dokument** s názvem G7 – 0_Technické zadání.pdf.

2. ZÁVĚR

Jak vyplývá z výše uvedeného, povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, neboť se jedná pouze o formální doplnění technických podmínek zadavatele.

V Brně dne 2. 3. 2018

Mgr. Ivana Stehlíková
manažerka veřejných zakázek