



MASARYKOVA
UNIVERZITA

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 4

Identifikace veřejné zakázky

Název: Dodávka 35mm vybavení promítací kabiny

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004811>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel dne 26.2.2018 v 17:22 e-mailem požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace. Ačkoliv požadavek nesplnil požadavky na formu doručení přes systém E-ZAK, rozhodl se zadavatel, vzhledem k jeho obsahu, na něj reagovat. Zadavatel obdržel následující požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace:

„Věc: **Dotazy k veřejné zakázce „Dodávka 35mm vybavení promítací kabiny.“**

- Dotaz č. 1) *V požadavku investora je dodání dřevěných trezorů a filmových cívek pro 1800 m filmového záznamu. Bude se upravovat výška stropu proto aby byla možnost používat tyto filmové cívky? Jsou i nadále v požadavku investora na dodání?*
- Dotaz č. 2) *Při prohlídce místa plnění jsme zjistili nevhodné umístění vývodů pro napájení zdrojů ss. proudu (usměrňovačů) kabel 5 x 2,5mm² pod podlahou kabiny. Dle plánů má být přívod proveden kabelem 5x 4mm². Zajistí stavba nebo investor přeložení kabelu pro toto zařízení buď do krabice v podlaze pro promítací stroj nebo na čelní stěně **pod projekčním okénkem** každého 35mm promítacího stroje?*
- Dotaz č. 3) *Lze odsávaný teplý vzduch z lampové skříně promítacího stroje využít jako doplňkové vytápění prostoru promítací kabiny?*
- V případě že je nutno odsávat teplý vzduch mimo prostor promítací kabiny, zajistí stavba nebo investor adekvátní vzduchotechnické potrubí pro možnost napojení promítacích strojů na toto vzduchotechnické zařízení promítací kabiny?*
- Dotaz č. 4) *v případě odsávání teplého vzduchu od promítacích strojů mimo promítací kabinu jak je řešeno ovládání této vzduchotechnické části v závislosti na promítacích strojích?*



**MASARYKOVA
UNIVERZITA**

- Dotaz č. 5) *Při prohlídce místa plnění jsme konstatovali nevhodně umístěné vývody el. trubek pro rozvody kabelů v levé horní části čelní stěny promítací kabiny těsně nad promítacím okénkem levého promítacího stroje. To může být příčinou pro nemožnost instalace 35mm promítacího stroje tak aby byla zachována jeho plná funkčnost dle požadavků investora. Do čeho budou zaústěny tyto el. trubky a jak daleko bude přecházet jejich zakrytí přes čelní stěnu?*
- Dotaz č. 6) *Lze umístit převijecí stůl 35mm filmových kopií do pravého rohu promítací kabiny kde jsou vyústky vzduchotechnických vývodů?*

Děkuji za odpovědi které jsou pro nás důležité pro naši účast ve výběrovém řízení.“

2. VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad 1) Zadavatel cívky 1800m nebude používat, proto je dodávka cívek a trezoru ze zakázky vypuštěna. Předáváme upravený výkaz výměr s popisem DI_2 a Výkaz výměr k ocenění DI_2.

Ad 2) Bylo prověřeno na místě. Jsou přivedeny 2 kabely CYKY 5x4mm² v prostoru pod promítací kabinou (kde byly před rekonstrukcí – na betonové podestě –umístěny usměrňovače). Realizaci napájení pro promítací stroje z těchto připravených přívodů zajistí zhotovitel dodávky 35mm vybavení promítací kabiny (viz TZ).

Ad 3) Teplý vzduch bude odsáván VZT potrubím, které dodává GD stavby. Podrobnosti najdete v dokumentech, které přikládáme: výkres P-D1.4.2. – SO07 – 006_Půdorys 3.NP.pdf a ve zprávě P-D1.4.2-SO07-001-01_Technická zpráva s přílohami č. 1, 2, 3, 4, 6.

Ad 4) Viz odpověď na dotaz č. 3)

Ad 5) Trubkování bude zaústěno v RACKu AVT (umístěn mezi promítacími stroji 35 mm – viz koordinační výkres AVT, který je součástí ZD). Trasa a ukončení bude generálním dodavatelem a dodavatelem AVT zkoordinováno tak, aby funkce promítacích strojů byla plnohodnotná.

Ad 6) Viz odpověď na dotaz č. 3)

3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek **do 16. 3. 2018 do 10:00.**

V Brně dne 7. 3. 2018

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek