



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU II**

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004805>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Masarykova univerzita**

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Dotaz ze dne 9. 3. 2018, 12:40

Znění dotazu:

„Dotaz č. 1) Cementovláknité deskové provětrávané obklady vč. ostění a nadpraží – v TZ je uvedeno: Struktura hladká cca 70%; liniově zdrsňený povrch groove cca 30%. Žádáme o bližší specifikaci, co je tímto myšleno?“

Dotaz č. 2) Opravdu jsou požadované epoxidové podlahy v odstínu RAL 9007-šedostříbrná? Jedná se o skladby P7-P9, kde je zároveň i požadovaná protiskluzná úprava. Dle našeho dodavatele, nelze skloubit stříbrný odstín s protiskluzovou úpravou. Bylo by možné ocenit stěrky v šedé barvě s protiskluznou úpravou?“

Vysvětlení k dotazu

1. Na obvodový plášť (položka OP10) bude použit deskový obklad se dvěma typy struktury. Cca 70% desek bude hladkých, zbylých cca 30% se strukturovaným (liniově zdrsňeným) povrchem. Barevnost obou typů bude identická – bílá. Konkrétní klad desek a přesný poměr obou struktur budou řešeny v rámci předepsaného vzorkování obvodového pláště.
2. U stěrek je uvedena barva blízká RAL 9007. Není zamýšlena stěrka s metalickým pigmentem; při specifikaci byl míněn barevný soulad s barvou RAL 9007, která je použita na některých konstrukcích (dveře, rámové stěny, apod.). Konkrétní odstín bude specifikován při vzorkování podlahových krytín.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí Odboru veřejných zakázek
(podepsáno elektronicky)