



MASARYKOVA
UNIVERZITA

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Rekonstrukce výměníkůvých stanic Jaselská a Gorkého**
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004807>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky následujícím způsobem.

1. ŽÁDOST DODAVATELE ZE DNE 8. 3. 2018

Dne 8. 3. 2018 v 7:44 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující žádost:

„Dobrý den,

na základě obhlídky místa plnění žádáme o vysvětlení a doplnění informací k zadávací dokumentaci.

1, Žádáme o poskytnutí navržených parametrů vody horkovodu. Případně i navržené dimenze vstupního potrubí do objektu.

2, Prosíme o potvrzení, že spotřeby uvedené v zadávací dokumentaci jsou naměřené hodnoty společné pro ÚT a TUV.

3, Žádáme o doplnění odečtů TUV – množství doplněné studené vody a tepla na ohřev za cca 3 roky zpět nebo požadavek na dodávku teplé vody v m³/hod.

4, Žádáme o doplnění požadované výpočtové teploty topných větví ÚT a jejich stávající výkony.

5, Jako součást díla bude provedena výměna MaR čidel z důvodu kompatibility s novým řídicím systémem. Požadujete i výměnu servopohonů?

6, Žádáme o upřesnění, zda pro napojení rozvaděče MaR do TeNe bude sloužit pouze stávající kabel SK? Nebo má být součástí zakázky přivedení nových kabelů v rozsahu dle metodiky?“

2. ODPOVĚĚ ZADAVATELE

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Pro objekt Gorkého navrhuje následující parametry horké vody: 80 - 100 °C (max. 130 °C) / 60 - 70 °C; tlak 2,5 MPa; Dimenze DN80/180.

Pro objekt Jaselská navrhuje následující parametry horké vody: 80 - 100 °C (max. 130 °C) / 60 - 70 °C; tlak 2,5 MPa; Dimenze DN40/125.

K dotazu č. 2 zadavatel potvrzuje, že spotřeby uvedené v zadávacích podmínkách jsou společné pro ÚT a TV.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí, že Filozofická fakulta počítá s odběrem a přípravou cca 5,5 m³ TV za měsíc.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Pro objekt Gorkého: vytápění severní větev: 90 kW

vytápění jižní větev: 90 kW

ohřev TV: 50 kW

dveřní clona: 9 kW

teplotní spád: 90/70 °C

Pro objekt Jaselská: vytápění: 142,18 kW

vytápění půd. vestavba: 18,45 kW

ohřev TV: 50 kW

dveřní clona: 9kW

teplotní spád: 90/70 °C

K dotazu č. 5 zadavatel doplňuje zadávací podmínky o požadavek na výměnu sevopohonů.

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí, že v zadávacích podmínkách v dokumentu s názvem „J18 - 0_Technické zadání.pdf“ v bodě 3) a) je uvedeno, že: „do VS je veden stávající UTP kabel pro připojení stávající MaR.“ K tomu zadavatel doplňuje, že kabelové propojení z RACKu ve 2.NP do výměňkové stanice zajistí Filozofická fakulta na základě domluvené potřeby s vybraným dodavatelem.

3. ZÁVĚR

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel vysvětluje a doplňuje zadávací podmínky, a proto se rozhodl prodloužit přiměřeně lhůtu pro podání nabídek. Lhůtu pro podání nabídek tedy zadavatel **prodlužuje do 19. 3. 2018 do 10:00 hod.**

V Brně dne 13. 3. 2018

Mgr. Ivana Stehlíková
manažerka veřejných zakázek