



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: Generální dodavatel stavby CETOCOEN OP VVV

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004695>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Slova a slovní spojení s počátečními velkými písmeny představují definice, které jsou do zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky zavedeny zejména v textu zadávací dokumentace, příp. v Pod-článku 1.1 Smlouvy.

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.1. Dotaz č. 1

Dne 13. 3. 2018 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena zpráva s dotazem v následujícím znění:

Dotaz 1: v části Poz_obj_2: I Kniha místností – není čitelný soubor: REC SB – DVD – I 304 SB – 00 – 2S100 – 01_Kniha místností

Dotaz 2: v dokumentaci objektu č. 315, stavební část výkres č. REC SB – DVD – D 315 - 01-003 – 00

Je možné zaslat tyto soubory znovu?

1.2. Dotaz č. 2

Dne 15. 3. 2018 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena zpráva s dotazem v následujícím znění:

Dotaz 1 : V zadávací dokumentaci kterou jsme obdrželi od zadavatele jsou v části So 304 SB 15 Technické plyny ve výkazu výměr položky č. 42 a 43 : "rozšíření původní kompresorovny - stejné zařízení, vč. instalace, zprovoznění". Pokud mají uchazeči dodat stejný typ výrobku žádáme o sdělení konkrétního stávajícího výrobku nebo výrobce.

2. VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.1. Odpověď zadavatele k dotazu č. 1

Přílohou tohoto vysvětlení zasílá zadavatel výkres 2.pp knihy místností v lepší kvalitě; k horší čitelnosti došlo bohužel při scanování podepsaných výtisků. Zadavatel pro přehlednost zasílá celý kompletní soubor.

U výkresu č. REC SB – DVD – D 315 - 01-003 – 00 neshledal zadavatel žádné nedostatky, popř. žádá o upřesnění dotazu. Výkres, ve stejné podobě, ve které je přiložen v zadávacích podmínkách, je rovněž součástí přílohy tohoto vysvětlení.

2.2. Odpověď zadavatele k dotazu č. 2

V technické zprávě (REC SB – DVD – D 304 SB – 15 – 101 – 01_TZ vzduch.pdf) je uvedeno, že díky navrženému propojení nového kompresoru se sušičem *s původním zdrojem stlačeného vzduchu tento může v případě potřeby (servis, revize, porucha apod.) zastoupit nový zdroj a naopak, nový zdroj může dodávat vzduch i do původní instalace.*

Zejména pro **zachování výše popsané compatibility a efektivity předchozích investic** zadavatele, jakož i pro **minimalizaci budoucích provozních nákladů zadavatele** požaduje zadavatel, aby v rámci Díla **byla použita Technologická zařízení:** kompresorová jednotka Atlas Copco SF11 - 10 P a jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu Atlas Copco CD17.

3. ZÁVĚR

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nabídky je nově nutné podat nejpozději 9. 4. 2018, 10:00 hod.**

Mgr. Jana Zikmundová
manažerka veřejných zakázek
(podepsáno elektronicky)