



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3

Identifikace veřejné zakázky

Název: Generální dodavatel stavby CETOCOEN OP VVV

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004695>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz

Dne 20. 3. 2018 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena zpráva s dotazem v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr částí 05 ZTI jsou uvedeny tyto položky :

04.1 Kompaktní přečerpávací stanice se dvěma čerpadly vč. ovládací skříňky, (0,55 kW-400 V). Čerpací stanice umístěná pod 2. pp napojená na náhradní zdroj dodaná vč. přírubového šoupátka DN 100. Sběrná nádrž z rázuvzdorného plastu, k instalaci do jedné roviny s podlahou. Kryt s pachotěsným víkem. Dodávka programu sériové výroby obsahuje u zařízení se dvěma čerpadly spínače konstrukční řady LevelControl Basic 2. Spínače odpovídají krytí IP 54 a musí být upevněny na stěnu vedle zařízení čerpací stanice tak, aby nemohly být zaplaveny. Na výtlaku z čerpací stanice bude obsazenou šoupě a zpětná klapka.

4.2. Kalové celokovové čerpadlo na vyčerpání přivalové vody s umístěním v suché jímce ve 2.pp (ovládání MaR, protáčení čerpadla 1x24 hod max 3-5 sec.). Spouštění při výstupu vody, napojeno na náhradní zdroj, 400 V, 2,9 kW.

pro ocenění čerpacích zařízení je nutné znát parametry Q a H . Žádáme o jejich doplnění.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr části 05 ZTI chybí závěsné klozety vč. předstěnového prvku a tlačítka - 3 kpl. Žádáme o jejich doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 3

Část 05 ZTI Úpravy vody :

- a) je požadován v zimním období nepřetržitý provoz, ale je popsán jednoduchý změkčovací filtr, který neumí nepřetržitý provoz.*
- b) je uveden výkon 13,4 l/min, toto je výkon reverzní osmózy ?*
- c) jaká je požadovaná vodivost upravené vody ?*
- d) za změkčovacím filtrem před RO má být provedena odbočka do místnosti chlazení, jaký je požadovaný výkon změkčené vody pro tuto odbočku ?*

2. VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí parametry Q a H:

- parametry čerpací stanice: Q = 1,5 l/s, H = 6 m
- parametry čerpadla: Q = 18 m³/hod, H = 12 m

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2

Jak vyplývá ze zadávací dokumentace, předložený soupis prací je orientační. Pro ocenění předmětu veřejné zakázky z něj dodavatelé nemusí vycházet. Ve standardech jsou klozety s příslušenstvím specifikovány.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3

- a) K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že musí být duplex. Došlo k upravení standardů, viz příloha tohoto vysvětlení (Požadavky objednatele_2_DVD_S_SO 304 SB_05_zti, výkres REC SB – DVD – S 304 SB – 05 – 001 – 01_Standardy, strana 5).
- b) Ano, jedná se o výkon reverzní osmózy.
- c) Vodivost upravené vody zadavatel doplnil do standardů, viz příloha tohoto vysvětlení (Požadavky objednatele_2_DVD_S_SO 304 SB_05_zti, výkres REC SB – DVD – S 304 SB – 05 – 001 – 01_Standardy, strana 5).
- d) Výkon nebyl stanoven. Jedná se pouze o rezervu pro případ, že dojde k netěsnosti v systému chlazení a bude ho nutné doplnit. Doplnění je možné řešit v delším časovém úseku, tak aby nebyla narušena dodávka pro vyvíječe.

3. ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel dále sděluje dodavatelům, že Požadavky objednatele, část 2. DVD, část E. Podmínky pro provádění stavby, v. č. 01 – Plán organizace výstavby, kapitola - zábory ploch pro zařízení staveniště se první věta ve druhém odstavci mění takto:

Pro hlavní stavební dvůr mohou být využity volné plochy v areálu MU po dohodě s Masarykovou univerzitou, jedná se o parcelu č. 1334/8 a 1338/65 (příjezd na staveništní plochu).

4. ZÁVĚR

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nabídky je nově nutné podat nejpozději 12. 4. 2018, 10:00 hod.**

Mgr. Jana Zikmundová
manažerka veřejných zakázek
(podepsáno elektronicky)