



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 4

### Identifikace veřejné zakázky

Název: **Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU II**  
Druh veřejné zakázky: Stavební práce  
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení  
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004805>

### Identifikační údaje zadavatele

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

### Dotaz ze dne 21. 3. 2018, 13:21

Znění dotazu:

*„V technických podmínkách Dveří a prosklených stěn s dveřmi se uvádí u standardu 05-08 a 10 v popisu tato informace. „Některé dveře mají elektricky ovládaný protiplech střešky zámku.“ Prosíme o specifikaci kterých dveří se to přesně týká?“*

### Vysvětlení k dotazu

Dveře, které jsou vybaveny elektronickou kontrolou vstupu (EKV), jsou specifikovány v části slaboproudých technologií. Rovněž i elektromechanické zámky a magnetické kontakty jsou součástí dodávky SLP. Ve standardu dveří se jedná o upozornění na součinnost s jinou profesí, nutnost koordinace a osazení prvků z jiné části dodávky.

**Mgr. Martin Hadaš, LL.M.**  
vedoucí Odboru veřejných zakázek  
(podepsáno elektronicky)

v zast.