

Příloha č.1																				
Tabulka výkonů																				
zařízení					typ	přívod odvod	množství vzduchu	externí tlak	ks	hmotnost	hladina akustického tlaku (výkonu)	elektrický příkon jednotkový			napětí / frekvence	topný výkon jednotkový	chladicí výkon jednotkový	ovládání	Pozn.:	umístění(m.č.)
													proud odběrový	proudová hodnota pojistky MFA						
č.	název	pozice					(m3/h)	(Pa)		(kg)	(dBA)	(kW)	(A)	(A)	(V/Hz)	(kW)	(kW)			
	VI.etapa																			
6.	Chlazení seminární učebny S301	6.1	Daikin	venkovní kondenzační jednotka	SPLIT1 - RZQSG71L3V1	oběh			1	67	65	1,970		20,00	230/50		7,1	Si		střecha 5NP
		6.2	Daikin	vnitřní chladicí jednotka podstropní	FHA71A	oběh			1	32	55						7,1			S301