

LEGENDA:

- KABELOVÁ TRASA 1—CYKY 3x2,5
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA, 230V
- DVOJITÁ ZÁSUVKA, 230V
- ZÁSUVKA 230V S PŘEP. OCHR 3.ST.
- INSTALAČNÍ KRABICE KU68/KP68
- PODLAHOVÁ KRABICE (SOUČÁST SLP) (DO KAŽDÉ DVOJCE KRABIC OSADIT 13 ZÁSUVEK)
- STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKA

POZNÁMKA:
VE STŘEDU KAŽDÉHO STUDENTSKÉHO STOLU BUDOU OSAZENY 2 PODLAHOVÉ KRABICE (DODÁVKA SLP)
V KAŽDÉ DVOJCI KRABIC BUDE OSAŽENO 13 SILOVÝCH ZÁSUVEK 1F/230V (DODÁVKA SIL) A ZBYTEK POZIC BUDE OSAŽENO DATOVÝMI ZÁSUVKAMI (DODÁVKA SLP)
V KRABICI POD KATEDROU OSADIT 6 SILOVÝCH ZÁSUVEK
NA KAŽDÉM OKRUHU BUDE OSAŽENA JEDNA ZÁSUVKA SE SPD3.


POZNÁMKY:

El. rozvody budou provedeny kabely typu CYKY, které budou uloženy pod omítkou, nebo ve žlabech v podhledu, popř. v podlaže. Zásuvky budou osazeny v podlahových krabicích, nebo ve stěně ve výšce 40 cm nad podlahou (nebude-li stanoveno jinak). Definitivní polohy jsou patrné ze stavební části PD a budou stanoveny investorem při realizaci stavby. U silových zásuvek budou osazeny krabice pro datové rozvody (samostatný objekt).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Tabulka revizí				<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ateliér Velehradský, s. r. o  Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936</div> <div>SUBDODAVATEL: Ing. Tomáš Blažek Galandauerova 2579/1, 612 00 tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZARÍZENÍ</div> <div>STAVEBNÍK: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno</div> <div>MÍSTO STAVBY: FSS MU, Joštova 10, Brno</div>		<div>STUPEŇ PD: DSP</div> <div>MÍSTNOST Č.: 5.36</div> <div>ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ</div> <div>PROFESNÍ ČÁST: D.1.4.1</div> <div>DATUM: 6 / 2016</div> <div>MĚŘÍTKO: 1 : 50</div> <div>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Puttner</div> <div>KRESLIL: Ing. Tomáš Blažek</div>		AUTORIZACE:			ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE:			NÁZEV VÝKRESU:		DISPOZICE - ZÁSUVKOVÉ OKRUHY								
											1382 SIMU+ FSS													
											STUPEŇ PD:		MÍSTNOST Č.:		ČÁST PD:		PROFESNÍ ČÁST:		Č. VÝKRESU:		Č. REVIZE:		Č. PARÉ:	
											DSP		5.36		D		SIL		101					