



SPRÁVĚ OSVĚTLENÍ A ÚKLOVÉ ZÁSOVKY (48) UMÍSTIT DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU INTERIERU
ZÁSOVKY V PODLAŽÍ UMÍSTIT DO PODLAHOVÝCH KRABIC, JEŽ JSOU SOUDASTI ŠABĚROVÝCH ROZVODŮ

BMBO1NO30901
380
chodba
42,23

RS334

RS333

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 400 V / TN-S
ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKÝ
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed.2
OCHRANA PŘED OHRAZENÍM DLE ČSN 332000-4-41 ed.2

AUTOMATICKÝM OPJOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM

VED. PROJ.	Ing. Petr Macháček	Ing. Petr Macháček	elektronika	78. 778 698 079
PROJEKTANT	Ing. Petr Macháček	Ing. Petr Macháček		
VYPRACOVAV	Ing. Petr Macháček	Ing. Petr Macháček		
INVESTOR	MASÁRKOVA UNIVERZITA, BRNO			
AKCE	RMU-CZS, Komenského nám. 2, Brno			
	Rekonstrukce místností č. 304, 305, 306 (2018)			
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
PŮDORYS ČÁSTI 3.NP				
ČÍSLO VÝKRESU	602			