POTRUBNÍ ROZVOD DN15 NEREZ VEDENÝ POD STROPEM CHODBY A PAK DOLŮ DO 2.PP A DÁLE DO MÍSTNOSTI KRYOBANKY

ÚPRAVA VE STÁVAJÍCÍ KOMPRESOROVNĚ: PŘIDÁNÍ NOVÉHO KOMPRESORU, SUŠIČE, VZDUŠNÍKU S PROPOJENÍM; ZÁLOHOVÁNO PŮVODNÍM SYSTÉMEM STLAČENÉHO VZDUCHU

PRŮCHOD POTRUBÍ DN15 NEREZ PLYNNÉHO DUSÍKU A POTRUBÍ CO2 A 3 DALŠÍCH TECHNICKÝCH PLYNŮ Z 1.PP A JEJICH VEDENÍ V PROSTORU NAD RASTROVÝM STROPEM CHODBY, ODKUD BUDOU PROVEDENY VÝVODY DN8 DO SKŘÍNEK S UZÁVĚRY, OPATŘENY UZÁVĚREM A PAK NAD STROPEM ČI PODLAHOU NA URČENÁ MÍSTA LABORATOŘÍ (NA STĚNY, NA LABORATORNÍ STOLY APOD.), KDE BUDOU SVODY UKONČENÉ ODBĚROVÝMI REDUKČNÍMI VENTILY S UZÁVĚRY

PŘÍJEZDOVÁ CESTA

CHODNÍK

ZÁSOBNÍKY S KAPALNÝM

ULICE KAMENICE

± 0,000 = 281,700 BPV

LEGENDA :

- KAPALNÝ DUSÍK
- PLYNNÝ DUSÍK
- JINÉ INERTNÍ PLYNY (OXID UHLIČITÝ A JINÉ INERTNÍ TECHNICKÉ PLYNY)
- STLAČENÝ VZDUCH

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant: PAK PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O. | ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ | PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 214 220 F +420 541 217 891

Hlavní projektant	Ing.arch.K.Steinhauserová		Projektant profese
Zástupce hl.projektanta	Ing.Hana Svobodová		CRYOSERVIS s.r.o. Vojanova 42 405 02 Děčín 8 www.cryoservis.cz
Vypracoval	Ing.Petr Kroll		
Objednatel	Masarykova univerzita		
Stavba		Stupeň	DSP
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV		Datum	06/2016
		Formát	12 x A4
Objekt SO 304 SB SPECIMEN BANK		Zak. č.	3270
Část		Měřítko	1:100
Název výkresu		Č. výkresu	Revize
PŮDORYS 1.PODZEMNÍHO PODLAŽÍ		107	00