

Veškeré použité materiály a výrobky je nutné vzorkovat

**TECHNICKÉ STANDARDY**

<b>01</b>	Štěrkodrt - při provádění bude dodržena ČSN 73 6126	
<b>02</b>	Mechanicky zpevněné kamenivo - při provádění bude dodržena ČSN 73 6126	
<b>03</b>	Dlažba - při provádění bude dodržena ČSN 73 6131-část 1	
<b>04</b>	Dlažba (obnova po překopech) zámková dlažba tl. 6 cm, ukládaná do lože z kam. 4/8	
<b>05</b>	Dlažba (nová zpevněná plocha) zámková dlažba tl. 8 cm, ukládaná do lože z kam. 4/8	
<b>06</b>	Chodníkový obrubník ABO 100/10/25, ukládaný do betonového lože C 12/15, s boční opěrou z betonu téže značky	
<b>07</b>	Odvodňovací žlab - polymerbeton pro třídu zatížení D 400 kN, ukládaný do betonového lože C 16/20	
<b>08</b>	Rošt odvodňovacího žlabu - litinový pro třídu zatížení D 400 kN	