

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	SUBTECH, s.r.o



Revize	
00	2018 - 03 - 20
01	
02	
03	

Vypracoval	Ivana Dědková
Ved. projektant	Ing. Petr Lavička

ROZVADĚČ JE STÁVAJÍCÍ
DOPLNÍ SE POUZE OZNAČENÉ VÝVODY

Číslo zakázky	3436 - 25
Stavba	UKB G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 104 - Pavilon A36 - Úprava dispozice 1.pp
Část	01 - Stavební řešení
Název výkresu	ROZVADĚČ 36RH - stávající
Datum	2018 - 03 - 20
Formát	6 × A4
Měřítko	

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	104	10	005a	00

ROZVADĚČ 36.1S11.EL.0000/36RH

stupeň důležitosti dodávky III - trafo

- SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
- POČET SKŘÍŇÍ: 3
- DLE KATALOGU ES SPALOVSKÝ
- TYP: STA-N 2084
- ZKRATOVÁ ODOLNOST: 25kA
- DVEŘE: PLNÉ
- ROZMĚR: v.2000, š.800, hl.400
- JMENOVITÝ PROUD: 800A
- KRYTÍ: IP55/IP20
- PŘÍVOD: SPODEM
- VÝVODY: VRCHEM
- BARVA: standard
- PODSTAVEC: 250mm
- KOMPLETNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

pole č.3 - 12řad DIN lišt po 35 modulech

PODSTAVEC POD SKŘÍŇ VÝŠKA 250mm


pod rám rozvaděče bude svařená konstrukce profilu U 50x50
přivařená k olemování kabelového prostoru

zkratová odolnost jistících příslrojů v rozvaděči bude dosažena pouze s použitím kaskádování
přístrojová náplň rozvaděče je použita dle katalogu a kaskádovacích tabulek Schneider electric

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

stupeň důležitosti dodávky III - trafo



z | **a**

	výtah	osoušeč rukou	osoušeč rukou	36.1S28.EL.0000	gateway	36.1S103.EL.0000
Č. OKRUHU	36.334.VYT.0000	36.1S04.EL.1S04	36.1S36.EL.1S36	/1S282RS1	36 1S42	/212RS1
INST. VÝKON						
VODIČ	CYKY-J 5x10	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 5x10	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 5x10

REVIZE 1 2012 - 11 - 12 NÁVAZNOSTÍ ESIL - MAR, DOPLNĚNÍ VÝVODŮ M.SYNEK

NÁZEV AKCE	BIO - RDS - F 311 - 10 - 017 - 01
NÁZEV VÝKRESU:	ROZVADĚČ 36 RH
ČÍSLO VÝKRESU:	17/25