



POZNÁMKA: NOVÉ KUSY A POZICE ZÁSUVKÝ JSOU PODLE POŽADAVKU (VÝZNAČENÍ) INVESTORA. V PŘESKRTNUTÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENA POUZE VÝMĚNA ZÁSUVKOVÝCH PŘÍSTROJŮ A SPINAČŮ. U ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ JSOU MOŽNÉ POZIČNÍ NEPŘESNOSTI, JEDNÁ SE O ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY. VŠECHNY NEVYUŽITÉ OBVODY UKONČENY NA STĚNÁCH V ELEKTROINSTALAČNÍCH KRABICÍCH TAK, ABY BYLO MOŽNÉ JE VÝHLEDOVĚ POUŽÍT (ROZUMÍ SE DOSTATEČNÁ DĚLKA VODIČŮ V KRABICI). DO DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU VYZNAČIT POZICE UKONČENÝCH NEVYUŽITÝCH OBVODŮ VČ. ČÍSLA OKRUHU.

POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ PARAPETNÍ KANÁL BUDE DEMONTOVÁN VE VŠECH MÍSTNOSTECH. BUDE INSTALOVÁN NOVÝ PARAPETNÍ KANÁL. V PARAPETNÍM KANÁLU MUSÍ BÝT I ODSTINĚNÁ TRASA PRO SLP. V PARAPETNÍM KANÁLU BUDE PROVEDENA VÝMĚNA VŠECH OVLADAČŮ ŽALUZII.

RMS5/1 RMS5/2

část chodby m.č.508 z RMS5/1

část chodby m.č.508 z RMS5/2

4x ZÁS.S VÍČKEM
OKRUHY BYLY ZRUŠENY A KABELOVÉ VÝVODY BYLY ZASUNUTÉ DO STĚNY. JE NUTNÉ VÝVODY ŘÁDNĚ UKONČIT NA STĚNĚ V ELEKTROINSTALAČNÍCH KRABICÍCH. DÁLĚ OKRUHY VYVEDENY VIZ KABEL. ŽLAB

POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ PARAPETNÍ KANÁL BUDE DEMONTOVÁN VE VŠECH MÍSTNOSTECH. BUDE INSTALOVÁN NOVÝ PARAPETNÍ KANÁL. V PARAPETNÍM KANÁLU MUSÍ BÝT I ODSTINĚNÁ TRASA PRO SLP. V PARAPETNÍM KANÁLU BUDE PROVEDENA VÝMĚNA VŠECH OVLADAČŮ ŽALUZII.

LEGENDA MÍSTNOSTI – NOVÝ STAV

DOZN. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ OPRAVY POVRCHŮ	PODHLED
501	SCHODIŠTĚ	22,5	umělý kámen		
502	CHODBA	57,0	sádková dlažba		
503	OSOBNÍ VYTÁH	5,0			
504	OKLADIVA, KOMORA	1,9	keram. dlažba	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
505	UMYVÁRNA, WC – ŽENY	8,3	keram. dlažba	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
506	UMYVÁRNA, WC – MUŽI	10,2	keram. dlažba	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
507	BALKÓN	18,9	keram. dlažba		Roštový dlažba v = 2750
508	CHODBA	117,3	PVC		Roštový dlažba v = 2750
509	UCEBNA	89,4	marmoleum	obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
510	NEOBČAŤENÍ				
511	KANCELÁŘ	23,97	PVC		Roštový dlažba v = 2750
512	KANCELÁŘ	9,50	PVC		Roštový dlažba v = 2750
513	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Roštový dlažba v = 2750
514	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Roštový dlažba v = 2750
515	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Roštový dlažba v = 2750
516	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Roštový dlažba v = 2750
517	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Roštový dlažba v = 2750
518	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Roštový dlažba v = 2750
519	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Roštový dlažba v = 2750
520	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Roštový dlažba v = 2750

521	KANCELÁŘ	14,65	PVC	za umyv. ker. obkl. v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
522	KANCELÁŘ	14,65	PVC	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
523	KANCELÁŘ	14,65	PVC	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
524	KANCELÁŘ	14,65	PVC	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
525		14,65	PVC	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
526		14,65	PVC	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
527		14,65	PVC	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
528		22,5	keram. dlažba	za umyv. ker. obkl. v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
529		19,81	keram. dlažba	za umyv. ker. obkl. v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
530		14,65	keram. dlažba	za umyv. ker. obkl. v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
531		10,36	keram. dlažba	za umyv. ker. obkl. v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
532		5,91	PVC	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
533		14,65	PVC	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
534		15	PVC	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
535		50,19	PVC	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750
536					
537		7,70	keram. dlažba	keram. obklad v = 2000	Roštový dlažba v = 2750

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- Y ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A KOMPLET, RÁMEČEK A KRYT – BÍLÁ – JEDNODINOVÁ
- Y ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A KOMPLET, RÁMEČEK A KRYT – BÍLÁ – S POPISEM = TYP DVOUSINOVÁ
- b.z. Y ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A KOMPLET, RÁMEČEK A KRYT – ZELENÁ – NENÍ ZA PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM – JE POUZE PRO PC, ještě s charakt. D
- b.z. Y ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A KOMPLET, RÁMEČEK A KRYT – ZELENÁ – NENÍ ZA PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM – JE POUZE PRO PC, JE VYBĚVENA PŘEPETOVOU OCHRANOU TR.3, ještě s charakt. D
- b.z. Y ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A KOMPLET, RÁMEČEK A KRYT – ZELENÁ – NENÍ ZA PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM – JE POUZE PRO PC, JE VYBĚVENA PŘEPETOVOU OCHRANOU TR.3, ještě s charakt. D
- b.z. Y ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A DO PARAPETNÍHO KANÁLU KOMPLET – ZELENÁ
- b.z. Y ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A DO PARAPETNÍHO KANÁLU KOMPLET – ZELENÁ – NENÍ ZA PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM – JE POUZE PRO PC, JE VYBĚVENA PŘEPETOVOU OCHRANOU TR.3, ještě s charakt. D
- TRASA PARAPETNÍHO ŽLABU PRO SILNOPROUD A SLP VČ. STÍNĚNÍ

POZNÁMKA: PŘEPĚTOVÁ OCHRANA TRÍDY 3, JE FUNKČNÍ DO 5 METRŮ OD MÍSTA JEJÍ INSTALACE. b.z. = BARVA BÍLÁ

- Y VÝVOD PRO VZT b.z. POPIS STÁVAJÍCÍHO PROVEDENÍ
- Y STÁVAJÍCÍ VÝVOD UZEMNĚNÍ
- NA VÝKRESU NEJSOU VYZNAČENY STÁVAJÍCÍ TRASY KABELŮ. TRASY KABELŮ VYHOTOVIT DO DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUMICE
BRNO-BOHUMICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G – DROBNÉ OBJEKTY

AI TEAM

Revize
01 2018 = 05 = 25

Vypracoval: Břislav Václavík
Vedl projektant: Břislav Václavík

Doba vydání: 2018 = 05 = 25
Stavba: UKB G – Drobné objekty
Stupeň: DPO
Měřítko: 1:50
Měřítko: 1:50
Měřítko: 1:50