Podkladem pro zpracování skutečného stavu je výkres firmy LDH spol. s.r.o datum 10/2001



LEGENDA:

Soustava	:	3NPE ~ 50Hz 400/230V TN-S
Ochrana proti úrazu el. proudem	:	ZÁKLADNÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
Typ	:	SKŘÍŇOVÝ
Rozměry	:	800x1500x250 mm
Přívod	:	horem
Vývody	:	horem
Kryt	:	IP 40/20
Pinst	:	65,0 kW
b	:	0,7
Pp	:	45,0 kW
Výrobce	:	OEZ LETOHRAD
Jističe	:	OEZ LETOHRAD LSN
FI	:	OEZ LETOHRAD
Ovladač	:	OBZOR ZLÍN
Impulsní relé	:	OEZ LETOHRAD
Skříň	:	EL-SERVIS SPÁLOVSKÝ



RMS5/1

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
D – DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MATEMATICKÝ ÚSTAV AV ČR
Generální projektant	Team as
Hl. inženýr projektu, kontr. arch.	Ing. Jiří Kalivoda
Odp. zpracovatel	Radka Vernerová

AI D TEAM

Index	
01	ZOZ – 05 – 25
02	
03	
04	
05	

Vypracoval	Radka Vernerová
Ved. projektant	Radka Vernerová

Číslo zakázky	1457 – 25
Stavba	UKB G – Drobné objekty
Objekt	DVO
Měřítko: PS – 50	50:108.2
Část	Silnoproudá elektrická zařízení, ES
Část	Technická zpráva
Název výkresu	Rozvaděč RMS5/1 – schéma zapojení
Datum	2018 – 05 – 25
Formát	10x A4
Počet listů	–

UKB G	DVO	108.2	10	151	00