

LEGENDA EZS

- ÚSTŘEDNA EZS
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJÍŘ (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU STROPNÍ (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
- ČIDLO ROZBITÍ SKLA (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU S ANTIMASKINGEM UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘIPEVNĚNÝ KE DVEŘÍM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNÉHO PROSTORU)
- PROPOJOVACÍ KRABICE S TAMPER KONTAKTEM (V PODHLEDU)
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS (UMÍSTĚNA NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,3m)
- TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
- TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ – PRO INVALIDY (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
- EXPxx EXPANDÉR (STANDARDNĚ UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDEM NEBO PŘÍSTUPNÉ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ)
- P EXPxx EXPANDÉR S PŘIJÍMAČEM BEZDRÁTOVÝCH TLAČÍTEK
- KABEL K PRVKŮM EZS (TYP VIZ POZNÁMKA)
- SBĚRNICOVÝ KABEL SUPERBUS ABO1
- NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKUMULÁTORU
- VIBRAČNÍ DETEKTOR

LEGENDA EKV

- RJ01 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SNÍMAČŮ ID KARET
- SNÍMACÍ HLAVA KARET, PROTOKOLY EM4002 A MIFARE (NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m, PŘIPOJENO KABELEM UTP)
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK ZABUDOVANÝ DO DVEŘÍ (PŘIPOJENO KABELEM JYTY 2x1)
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK REVERZNÍ (PŘIPOJENO KABELEM JYTY 2x1)
- MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘIPEVNĚNÝ KE DVEŘÍM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNÉHO PROSTORU)
- TLAČÍTKO PRO ODCHOD (NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
- KABEL K PRVKŮM EKV

LEGENDA CCTV

- CCTV DVR záznamová jednotka
- KAMERA PEVNÁ, VNITŘNÍ KRYT
- KAMERA PEVNÁ, VNĚJŠÍ KRYT
- KABEL PRO PŘENOST VIDEOSIGNÁLU
- PU1 POŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP 1
- STOUPACÍ VEDENÍ

POZNÁMKA

- ROZVODY POJELAJÍ V MAXIMÁLNÍ MÍŘE TRASY SK
- SBĚRNICOVÉ VEDENÍ JE KABELEM SUPERBUS ABO1
- MAGNETICKÉ KONTAKTY MAJÍ KABELEM O DÉLCE CCA 30CM TYPY SE PŘIPOJUJÍ DO SVORKOVNIC
- PŘI SVORKOVNICOVÉM MAGNETICKÝCH KONTAKTŮ, INDUKČNÍM A DOCHODOVÝM TLAČÍTKŮM VEDE KABEL 4×0,22
- K ČIDLŮM PIR, OBJEKTOVÝM TAŘENÍ SKLA A MAGNETICKÝM DETEKTORŮM VEDE KABEL 2×0,5+4×0,22
- KE STEČCE IDENTIFIKAČNÍCH KARET VEDE KABEL FTP 5e UTP
- K ZAVÍROVÁNÍ KONTAKTU EDE KABEL JYTY 2x1
- VŠECHNY KABELY V CHRÁNĚNÉ UNIKOVÉ CESTĚ JSOU OPATŘENY POŽÁRNÍM NÁTĚREM
- ČIDLA PIR SE UMÍSŤUJÍ DO VÝŠKY 2,4 m, V PŘÍPADĚ POTŘEBY NEJNIŽE 1,8 m
- TYPY KABELŮ:
  - (A) STÍNĚNÝ KABEL 4x0,22
  - (B) STÍNĚNÝ KABEL 2x0,5+2x0,22
- ADRESA PRVKU SE UDÁVÁ VE FORMÁTU 1.3a.1 Z04
  - ČÍSLO ZÓNY
  - ADRESA NA LINCE
  - LINKA ÚSTŘEDNY
  - ČÍSLO ÚSTŘEDNY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD	PODLAHA POPIS	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	PODHLED KÓD	PODHLED POPIS
1S01	CHODBA	89,00	KD3	TERACOVÁ DLAŽBA	–	KER. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S02	SCHODIŠTĚ	11,68	L2	LINOLEUM	–	–	–	–
1S03	VÝTAH	3,78	–	–	–	–	–	–
1S04	SKLAD ODPADU	3,99	N2	EPOXID. NÁTĚR	EPOXID.NÁTĚR V=1500	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S05	WC STUDENTI MUŽI	10,80	KD1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
1S06	WC STUDENTI MUŽI+IMOBILNÍ + SPRCHA	4,88	KD1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
1S07	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–	–	–
1S08	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–	–	–
1S09	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–	–	–
1S11	ŠATNA STUDENTŮ – MUŽI	15,50	L4	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S12	SKLAD MATERIÁLU MECH. D.	10,25	PP1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	–	KER. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S13	PRACOVNA MECHANIKA	14,42	PP1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	KER. OBKL. V=1500	KER. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S14	MECHANICKÁ DÍLNA	19,99	PP1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	KER. OBKL. V=1500	KER. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S15	SKLAD CHEMIKÁLIÍ	9,23	PP1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	KER. OBKL. V=1500	KER. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S16	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	90,77	PP1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	–	–	–	–
1S17	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–	–	–
1S18	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	13,07	L4	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S19	ROZVODNA SLP	16,14	L3	ZDVOJ.PODL. V=200	PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2600
1S21	ROZVODNA NN	17,94	PP1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	–	KER. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S22	ŠATNA STUDENTŮ – ŽENY	22,93	L4	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S23	WC STUDENTI ŽENY + ÚKLID	10,80	KD1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
1S24	WC STUDENTI ŽENY+IMOBILNÍ + SPRCHA	4,88	KD1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
1S25	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–	–	–
1S26	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–	–	–
1S27	STROJOVNA UT	26,47	PP1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	–	KER. SOKL V=100	–	–
1S28	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	26,72	PP1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	–	–	–	–

DSPS	25.05.2007	BC. PAVEL HAVLÍČEK	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
01	10.11.2006	ING.ONDŘEJ PODŠKUBKA	ZRUŠEN PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM DO ROZVODNY SLP
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE



±0,000=281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONŮ)

OHL ŽS

UKB - 1 - RD - D - 309 - 12.04 - 004 - 02
UKB - 1 - RD - D - 309 - 12.05 - 004 - 02
UKB - 1 - RD - D - 309 - 12.06 - 004 - 02

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

A-PLUS

KOORDINACE PROJEKTU: PROMED BRNO spol. s r.o.
PROJEKTANT PROFESE: SLABOPROUDÉ ROZVODY HIP: ING. STANISLAV DOUPOVEC
Gity Mariánské náměstí 1 617 00 Brno IČO 25302400
HLINŽ.PROJEKTU: ING. FRANTIŠEK JAKUBEC
ZODP.PROJEKTANT: BC. PAVEL HAVLÍČEK
VYPRACOVAL: BC. PAVEL HAVLÍČEK

INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

STAVBA: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA
AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ

ČÁST: D. SO II - 309 PAVILON AVVA - 18
12. SLABOPROUDÉ ROZVODY

STUPEŇ	DSPS
DATUM	30.05.2006
POČET F A4	16 A4
Č.ZAKÁZKY	26B10189-00200
ARCH.ČÍSLO	

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - EZS, EKV, CCTV

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
1:50	004	02