KABELOVÉ TRASY



SILNOPROUDÉ OKRUHY



Legenda:

- C– zářivkové svítidlo do podhledu 4xTL5–24W
- D– zářivkové svítidlo do podhledu 2xTL5–24W
- E– zářivkové svítidlo do podhledu 2xTL5–24W
- F– Vestavné svítidlo do podhledu 1x18W
- H– Vestavné svítidlo do podhledu 1x18W
- J– Nástěnné svítidlo 2x18W
- Jednopólový vypínač domovní zapuštěný řazení 1
- Sériový vypínač domovní zapuštěný řazení 5
- Dvojitý střídavý vypínač domovní zapuštěný řazení 6+6
- Pohybové čidlo pro interiéry
- ČASOVÝ DOBĚH DO KRABICE 230V DO 250W
- Zásuvka domovní zapuštěná 230V 16A
- Zásuvka domovní zapuštěná 230V 16A barevně odlišená
- podlahova krabice čprístroju
- servo pohon
- Ventilátor
- Oddělovací relé pro žaluzie
- Stoupačka
- Rozvaděč
- SVĚTELNÉ OKRUHY BEZHALOGENOVÝ KABEL CXKE-R 3x1,5
- SVĚTELNÉ ROZVODY KABEL CYKY 3x1,5
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY KABEL CYKY 3x2,5
- SILOVÉ ROZVODY KABEL CYKY 5x1,5
- SDRUŽENÉ TRASY
- KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 180min CHKE-V ...
- HLAVÍ NAPÁJECÍ TRASY
- H05W-F 40x0,75 pro žaluzie
- sběrnice pro žaluzie JE-Y(ST)Y dimenze viz příloha TZ
- patrový rozbočovač pro žaluzie – dodávka žaluzií
- spínací jednotka motoru žaluzie – dodávka žaluzií
- pohon žaluzie – dodávka žaluzií
- žaluziový spínač – dodávka žaluzií (krabice dodávkou elektro)

Legenda nouzových svitidel

Označení	Popis
NP1	Piktogram nástěnný jednostranný, 8W, IP41
NP2	Piktogram stropní dvoustranný, 8W, IP41
NP3	Piktogram nástěnný jednostranný, 8W, IP54
NP4	Piktogram stropní dvoustranný, 8W, IP54
NB1	Bezpečnostní vestavné, 450Lm, IP20
NB2	Bezpečnostní přisazené, 450Lm, IP54
CN	Zálohované s modulem 2L-CG-SB
	DC provoz = 30%

Podkladem stávajícího stavu je výkres firmy PLYKO s.r.o Brno datum 01/2010

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD	PODLAHA NÁZEV	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	PODHLED KÓD	PODHLED POPIS
201	CHODBA	13,5	L1	LINOLEUM	AL. OBKLAD V=2800	SDKL LNOL. V=100	P5	SÁDROKARTON V=2800
202	SCHODIŠTĚ	14,2	L2	LINOLEUM	AL. OBKLAD	SDKL LNOL. V=100		
203	VÝTAH – 630 kg	3,7			PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR			
204	RESPIRIUM	188,8	L1	LINOLEUM	DAO. AL OBKLAD V=2800	SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
205	NEOBSAZENO							
206	SKLAD–LF	14,1	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
207	POKLADNA–PYF	9,2	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
207a	PŘEPÁŽKA–PYF	4,6	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
208	POKLADNA–LF	9,2	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
208a	PŘEPÁŽKA–LF	4,6	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
209	VEDOUCÍ STUD. ODDĚLENÍ–LF	14,1	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
210	NEOBSAZENO							
211	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ–LF	19,1	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
212	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ–LF	24,0	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
213	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	13,4	L1	LINOLEUM	KERAM. OBKLOK V=2100 A ZA KUCHYŇ. LINKU	SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2400
214	PŘÍSUŠEK WC ŽENY	5,0	K7	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P4	RASTROVÝ V=2400
215	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,4	K2	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P5	SÁDROKARTON V=2400
216	KABINY WC ŽENY	2,2	K7	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P5	SÁDROKARTON V=2400
217	WC IMOBILNÍ	4,6	K15	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P5	SÁDROKARTON V=2400
218	PŘÍSUŠEK WC MUŽI	5,5	K7	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P5	SÁDROKARTON V=2400
219	MYČKÁRY	1,8	K2	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P5	SÁDROKARTON V=2400
220	NEOBSAZENO							
221	KABINY WC MUŽI	2,3	K7	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400		P5	SÁDROKARTON V=2400
222	KOPÍRKA–LF	4,1	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2400
223	SPISOVNA–PYF	18,4	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
224	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ–PYF	19,0	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
225	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ–PYF	34,1	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
226	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ–LF	24,1	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
227	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ–LF	34,1	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800
228	NEOBSAZENO							
229	SPISOVNA–LF	14,1	L1	LINOLEUM		SDKL LNOL. V=100	P4	RASTROVÝ V=2800

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO–BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G – DROBNÉ OBJEKTY

Investor: FAKULTNÍ NEMOCNICE
Generální projektant: ÚJV Řež, a.s.
Hl. inženýr projektu: Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Hlavní zpracovatel: Sweco, s.r.o.

AI D TEAM

Revize:
01 2018 – 05 – 31
02
03
04
05

Vypracoval: Miroslav Blaha
Ved. projektant: Miroslav Blaha

Číslo zakázky: 7459 + 29
Stavba: UKB G – Drobné objekty
Objekt: SO
Název PS + SO: SO 109
Místo: Brno-Bohunice, p. KÚ Kanálka, 617 00
Část: 109-01 ELEKTROINSTALACE
Název výkresu: Silnoproudé okruhy a umělé osvětlení – stávající stav
Datum: 2018 – 05 – 31
Formát: 10 x A1
Měřítko: 1:50

UKB - G	SVO	109	10	101	00