

PAVILON A36


STŘECHA

3.NP

2.NP

1.NP

1.PP



LEGENDA EPS :

(ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE)

- OPTICKO-KOŮROVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO-KOŮROVÝ HLÁSIČ DO TĚŽKÉHO PROSTŘEDÍ (IP54)
- OPTICKO-KOŮROVÝ HLÁSIČ NAD PODHLEDEM
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- OPTICKO-KOŮROVÝ HLÁSIČ DO Ex PROSTŘEDÍ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- VNITRNÍ SÍRÉNA
- VÝSTUP EPS
- RELEOVÝ VÝSTUPNÍ MODUL
- I/O MODUL
- NAPÁJECÍ ZDROJ
- SVODIČ PŘEPĚTÍ MEZI ZÓNY 0b a 1
- KABEL K HLÁSIČŮM (POŽÁRNÍ SMYČKA)
- KABEL K SÍRÉNÁM A OVLÁDANÝM ZAŘÍZENÍM

Poznámka :
- Rozvody vedeny v příchýtkách s funkční schopností při požáru min.P30-R na stropní konstrukci.
- K tlačítkům vedeny v trubce pod omítkou, v technických prostorách v trubce na povrchu.
- Prostupy mezi patry a požárními úseky utěsněny požárními ucpávkami.
- Rozvody ve stoupačce vedeny na kabelovém žebříku s funkční schopností při požáru min.P30-R.
- Adresy jednotlivých hlásičů a rozdělení do skupin je součástí přílohy technické zprávy.

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. JIŘÍ BABÁNEK
Primý zpracovatel	Ing. Ondřej TICHÝ



Revize	
00	2017 - 09 - 22
01	2019 - 03 - 01 ZMĚNA DISPOZICE
02	
03	

Vypracoval	Ing. Ondřej TICHÝ
Ved. projektant	Ing. Ondřej TICHÝ

Číslo zakázky	3436 - 25
Stavba	UKB G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 104 - PAVILON A36 Úprava dispozice 1. PP
Část	01 - Stavební řešení

Název výkresu	EPS - BLOKOVÉ SCHÉMA
Datum	2019 - 03 - 01
Formát	6 × A4
Měřítko	

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	104	01	067	01