



STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY DEMONTOVÁNY ZNOVU INSTALOVÁNY NA STĚNÁCH A V KABELOVÉM ŽLABU U STĚNY MÍSTNOSTI

TOPNÝ KABEL
VPUSŤ ANGLICKÉHO DVORKU
1QF35
36.ANGI.ZTI
.0000.05

VE STOLECH JSOU ZÁSUVKY I KABELAŽ SOUČÁSTÍ NÁBYTKU KABELY SE DOPOJÍ Z KABELOVÉHO ŽLABU U STĚNY MÍSTNOSTI

ZÁSUVKY JSOU SOUČÁSTÍ MEDIOVÝCH KABELY SE DOPOJÍ Z KABELOVÉHO ŽLABU U STĚNY MÍSTNOSTI

STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY DEMONTOVÁNY ZNOVU INSTALOVÁNY NA STĚNÁCH A V KABELOVÉM ŽLABU U STĚNY MÍSTNOSTI

V MEDIOVÝCH STĚNÁCH JSOU ZÁSUVKY JEJICH SOUČÁSTÍ KABELY SE DOPOJÍ Z KABELOVÉHO ŽLABU U STĚNY MÍSTNOSTI

ZÁSUVKY ZŮSTANOU PŮVODNÍ

UKB G

UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	SUBTECH, s.r.o

Revize	
00	2017 - 09 - 22
01	2019 - 02 - 15 - ÚPRAVA ROZSAHU REKONSTRUKCE - KONEČNÝ
02	
03	

Vypracoval	Ivana Dědková
Ved. projektant	Ing. Petr Lavička

ZNAČKY PRO NOVÝ STAV

TR	ZÁSUVKA 230V/16A DODÁVKA III. TRAFÓ	BARVA BILÁ
TR	ZÁSUVKA 230V/16A DODÁVKA III. TRAFÓ + PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA	BARVA ZELENÁ
NZ	ZÁSUVKA 230V/16A DODÁVKA II. NÁHRADNÍ ZDROJ	BARVA ORANŽOVÁ
UPS	ZÁSUVKA 230V/16A DODÁVKA I. UPS	BARVA ČERVENÁ
-g1 16	ZÁSUVKA 400V/16A DODÁVKA III. TRAFÓ IP44	
TR	ZÁSUVKA 400V/16A DODÁVKA III. ZAPUŠTĚNÁ TRAFÓ IP44	BARVA BILÁ
TR	VÝVOD 240V DODÁVKA III. TRAFÓ	

ZNAČKY PRO PŮVODNÍ STAV

TR	ZÁSUVKA 230V/16A DODÁVKA III. TRAFÓ	BARVA BILÁ
TR	ZÁSUVKA 230V/16A DODÁVKA III. TRAFÓ + PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA	BARVA ZELENÁ
NZ	ZÁSUVKA 230V/16A DODÁVKA II. NÁHRADNÍ ZDROJ	BARVA ORANŽOVÁ
UPS	ZÁSUVKA 230V/16A DODÁVKA I. UPS	BARVA ČERVENÁ

ROZVODNÁ SOUSTAVA
NAPÁJENÍ BUDOVY 3PEN AC 400 V/TN-C
VNITŘNÍ ROZVODY 3NPE AC 400 V/TN-S 1NPE AC 230 V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN EN 61140 ed. 3 ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPÁDECH
HOŘLAVÉ PODKLADY DLE ČSN 33 2312 ed.2

BARVY ZÁSUVK PODLE STÁVAJÍCÍHO STANDARDU V BUDOVĚ

Číslo zakázky	3436 - 25
Stavba	UKB G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 104 - Pavilon A36 - Úprava dispozice 1.pp
Část	EL - Elektroinstalace

Název výkresu	SILNOPROUD 1.PP
Datum	2019 - 02 - 15
Formát	4 × A4
Měřítko	1 : 50

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	104	01	053	01