


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
BVA05N04001	SCHODIŠTĚ - CHODBA	4,1
BVA05N04002	WC MUŽI	2,9
BVA05N04003	WC ŽENY	3,1
BVA05N04004	CHODBA	16,9
BVA05N04004a	CHODBA	15,3
BVA05N04005	KANCELÁŘ	
BVA05N04006	KANCELÁŘ	
BVA05N04006a	KUCHYŇKA	
BVA05N04007	CHODBA + VÝLEZ NA STŘECHU	
BVA05N04008	KANCELÁŘ	
BVA05N04009	KANCELÁŘ	
BVA05N04010	KANCELÁŘ	
BVA05N04011	KANCELÁŘ	
BVA05N04012	ÚKLID	1,9
IS 01	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,0

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K** ZÁVĚSNÝ KLOZET 360x530x400mm, SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU (UP320), h 112 cm, OVLÁDACÍ TLAČITKO NA DVĚ MNOŽSTVÍ VODY BÍLÉ PLASTOVÉ
- U** UMYVADLO 550x430x185mm, S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, PÁKOVÁ UMYVADL.STOJÁNKOVÁ BATERIE, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8, UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO UMYVADLO DO SDK
- VL** ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, R MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU S NÁDRŽKOU (UP320), H 112 CM, OVLÁDACÍ TLAČ
- D** DŘEZ NEREZOVÝ 450x450mm, DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50 PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
- OK** PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN32 PRO ODVOD KONDENZÁTU

LEGENDA ČAR A ZNAČEK



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = m n. m.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO BUDOVA E - I.etapa	STUPEN PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
	OBJEKT: SO 01 - BVA05 - BUDOVA E			
	PROFESE: D.1.4.1 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE			
	<div><div><div>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0433 041-4</div><div>DATUM: 01/2019</div><div>FORMÁT: 3 × A4</div><div>KOPIE:</div><div>MĚŘÍTKO: 1:50</div><div>VÝKRES:</div><div><div>PŮDORYS 4NP</div><div>navrhovaný stav</div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div></div>			
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno				
MÍSTO STAVBY: Areál Filozofické fakulty MU, Arne Nováka, Brno pozemek parc. č. 5/1, k.ú. Veverí (Brno-město)				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div><div><div><div></div></div><div>INTAR</div></div><div><div>INTAR a.s.</div><div>Bezručova 81/17a, 602 00 Brno</div><div>tel.: +420 543 422 211</div><div>www.intar.cz, info@intar.cz</div></div></div>				
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		<div><div></div></div>		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz				
ZHOTOVITEL ČÁSTI: Ing. Jan Flidr Zámecká 961/5, 664 34 Kuřim tel.: +420 602 535 687 flidr1@seznam.cz				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Flidr				
VYPRACOVAL: Ing. Jan Flidr		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20433041-4/SO01/D.1.4.1	ČÍSLO VÝKRESU: 05	REVIZE: