

[illegible]

LEGENDA VIZ VÝKRES E-2

**ELEKTRICKÉ NABÍJENÍ:** 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/IN-C-S  
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/IN-C-S

**OCHRANA PŘED GRAŽENÍM FL. PROUDY:** dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty
- automatickým odpojením v případě poruchy
- doplňkovým pospojováním neživých částí

doplněné

- proudovými chránci s vybovovacím proudem 30mA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp. 40,000 =	m n. m. (strategické inžinierske podlahy 1.n.p.), STAVAJÚCE ZDVO KOTVOJACIE VŠETNÉ OMIETK.								
REVIZIE: POBIB ZNEM:	<table border="1"> <tr> <th>DATUM:</th> <th>VYPRACOVANÉ:</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	DATUM:	VYPRACOVANÉ:						
DATUM:	VYPRACOVANÉ:								

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV  $\pm 0,000$  = m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP). STÁVAJÍCÍ ZDIVO KÓTOVÁNO VČETNĚ OMÍTEK

NAZEV:	MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREálu FF, ARNE NOVÁKA, BUDOVA E - 1bnpa	STUPENÍ PRŮJ:	DOUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROJEKTOVÝ PROJEKTANT:	ING. A. BOUDNÝ, boudny@seznam.cz	OBJEKT:	SO 01 - BUDOV - BUDOVA E
VERZIONOVÁNÍ:	ING. A. BOUDNÝ, boudny@seznam.cz	POŘÍZEK:	D.1.4.4 ELEKTROSTALACE
OPROJEKTOVÝ PROJEKTANT:	ING. A. BOUDNÝ, boudny@seznam.cz	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0433 04-4
VERZIONOVÁNÍ:	ING. A. BOUDNÝ, boudny@seznam.cz	DATAK:	07/2019
OPROJEKTOVÝ PROJEKTANT:	ING. A. BOUDNÝ, boudny@seznam.cz	FORMÁT:	B x A4
VERZIONOVÁNÍ:	ING. A. BOUDNÝ, boudny@seznam.cz	KOPÍE:	
OPROJEKTOVÝ PROJEKTANT:	ING. A. BOUDNÝ, boudny@seznam.cz	MEŘENÍ:	
VERZIONOVÁNÍ:	ING. A. BOUDNÝ, boudny@seznam.cz	1:50	
OPROJEKTOVÝ PROJEKTANT:	ING. A. BOUDNÝ, boudny@seznam.cz	PŮDORYS 4NP	
VERZIONOVÁNÍ:	ING. A. BOUDNÝ, boudny@seznam.cz	nahrovný sláv	