

LEGENDA SVÍTIDEL:

A	okna, chodby	LED vestavné do SDK 9W 3000K, vyzařovací úhel 30°, hliníkový bíle lakovaný rámeček, vnitřní leštěný, fasetovaný reflektor pro omezení rušivého ostnění, kalené krycí sklo, průměr rámečku 95mm, vestavný otvor 84mm, IP44
A1	recepce	LED vestavné do SDK 18W 3000K, vyzařovací úhel 30°, hliníkový bíle lakovaný rámeček, vnitřní leštěný, fasetovaný reflektor pro omezení rušivého ostnění, kalené krycí sklo, průměr rámečku 125mm, vestavný otvor 115mm, IP44
B	zavěšené chodba	LED závěsné, 34.4W 3000K, nočně foukané trojvrstvé sklo satin opál mat, bíle lakovaný trubkový závěs, průměr 500mm
C	reflektor	Led reflektor vestavný, 26W 3000K, nastavitelný úhel vyzařování 10-65°, stmívatelný onboard, hliníkový korpus bíle lakovaný průměr 85mm
D	nasvětlení stěny	LED vestavný profil s reflektory 2x28W 3000K, 8x reflektor s asymetrickou optikou, homogenní nasvětlení stěny díky optice RDB
E	lampička recepce	LED lampička stolní, 10W 3000K, libovolně nastavitelné rameno z leštěného hliníku, reflektor z matovaného hliníku, délka ramene 480+540mm
F	zavěšené hala	LED závěsné, 48W 3000K, ocelová bíle lakovaná montura, bílý akrylátový difuzer, opál lesk, průměr 900mm, výška 180mm
L	LED kapsa	LED sestava pro montáž do SDK kapsy 120W, vč. chladicího a profilu a napaječe, celková délka 17,3m
L1	LED kapsa	LED sestava pro montáž do SDK kapsy 60W, vč. chladicího a profilu a napaječe, celková délka 8,5m
L2	LED kapsa	LED sestava pro montáž do SDK kapsy 21W, vč. chladicího a profilu a napaječe, celková délka 3m
L3	LED kapsa	LED sestava pro montáž do SDK kapsy 12W, vč. chladicího a profilu a napaječe, celková délka 1,7m
N	Nouzové svítidlo s piktogramem	Svítidlo nouzové přisazené, 4W autonomie 4h, plexisklený praporek vč. piktogramu

LEGENDA ZNAČEK:

	vypínač č.1	pod omítku IP20
	vypínač č.5	pod omítku IP20
	zásuvka AC230V/16A	pod omítku IP20
	zásuvka AC230V/16A + svodič T3	pod omítku IP20
	el. vývod	

Poznámka k elektroinstalaci:
Spínač / regulace pro vzduchovou clonu bude přesunuta do nové pozice vrátnice
Přímé kabelové trasy budou vedeny v podhledu

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

INVESTOR :	Masarykova univerzita - Žerotínovo náměstí 617/9, 60177 Brno		
AKCE :	Rekonstrukce vstupních prostor RMU		
MÍSTO:	Žerotínovo náměstí 617/9, 60177 Brno		
STUPEŇ :	Projektová dokumentace pro provádění stavby	DATUM :	07 / 2018
PROJEKT :	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Atelier: Opletalova 6, 602 00 Brno	Tel./fax. : 542 214 168 e-mail: atelier@kvetarch.cz	

ZPRACOVATEL ČÁSTI: PK SKLENÁŘ s.r.o. projektová kancelář elektro Tomešova 1, 602 00 Brno www.pksklenar.cz tel. 543 233 966,7 info@pksklenar.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Jiří Sklenář VYPRACOVAL : Oldřich Střítecký		PARÉ
OBJEKT :	SO 01 - Rekonstrukce vstupních prostor		
ČÁST:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
VÝKRES : PŮDORYS1.NP	MĚŘÍTKO : 1:50	ČÍSLO VÝKRESU : 04	