

Dodatečné informace 2

veřejná zakázka

Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU

– generální dodávka stavby

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1–3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), následující dodatečné informace.

Dotaz:

Ve výkazu výměr je uvedena Akustická podhledová stěrka s obsahem celulozy. Je možné tuto položku konkretizovat tak, aby uchazeči byli schopni tuto položku odpovídajícím způsobem nacenit?

Odpověď zadavatele:

Materiál akustické podhledové stěrky je charakterizován v dokumentaci Stavební části 1.1.1.Technické zprávy, bod.4.14 Podhledy.

"Podhled na stávajícím stropu v částech nad galerií v hale i v prostoru knihovny bude proveden jako dekorativní povrchová omítková (stěrková) úprava na bázi rostlinných a minerálních vláken, slídy, hliníkových vláken, derivátu celulózy a aditivit. Tato stěrková omítková hmota vytvoří prodyšnou, elastickou antistatickou povrchovou úpravu, která zároveň zlepšuje tepelnou pohodu a hlavně akustické parametry místnosti".

V Brně 31. ledna 2012

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek