

Dodatečné informace 5

veřejná zakázka

Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU

– generální dodávka stavby

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1–3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), následující dodatečné informace.

Dotaz č. 1 :

Ve výpise prvků jsou položky s označení AI/4 a AI/6 s posuvnými dveřními křídly. Jedná se o automatické posuvy nebo ručně ovládané?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 :

Z dokumentace vyplývá, že u prvků s označením AI/4 a AI/6 se jedná o ručně ovládané posuvná křídla.

Dotaz č. 2 :

Ve výkazu výměr jsem nenašla překlady z v.č. F.1.1.2.3. (2 x U 100, dl. 1,2 m a překlad plynosilikát dl. 1,3 m a dále pak překlad z v.č. F.1.1.2.5. (2xU 100, dl. 1,2 m). Prosím o objasnění případně doplnění do VV.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2 :

Dovolujeme si upozornit, že zadavatel, v souladu s § 44 odst. 5 zákona, stanovil technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci. Přiložený výkaz výměr je pouze orientační. Uvedené prvky uchazeč zpracuje do Rozpočtu stavby.

Dotaz č. 3 :

Ve výkazu výměr je v položce č. 29 v oddíle kovové stavební doplňky uvedeno množství 15 m, ale ve výpise prvků je množství u této položky (Z/7) 34,0 m. Prosím o objasnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3 :

Zadavatel, v souladu s § 44 odst. 5 zákona, stanovil technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci. Přiložený výkaz výměr je pouze orientační. Uchazeč zpracuje nacenění prvků položky Z/7 do rozpočtu stavby podle dokumentace.

Dotaz č. 4 :

Ve výkazu výměr je v položce č. 24 v oddíle kovové stavební doplňky uvedeno množství pro 4 schodišťová ramena, ale dle PD jsou ramena šířky 1800 mm pouze 3, nikoli 4. Prosím o objasnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4 :

Zadavatel, v souladu s § 44 odst. 5 zákona, stanovil technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci. Přiložený výkaz výměr je pouze orientační. Uchazeč zpracuje nacenění schodišťových ramen do rozpočtu stavby podle dokumentace ze které je patrné, že jsou celkem navržena 4 schodišťová ramena.

Dotaz č. 5 :

Na výkrese č. F.1.1.2.12 – výkres podhledů je pod legendou hmot uveden podhled akustický minerální o rastru 600x600 mm pod ocelovou konstrukcí tvořící galerie. (je tak uvedeno i v jiných výkresech). Jedná se o 568,81 m² tohoto podhledu. Ve výkaze výměr však tento podhled uveden není. Prosím o objasnění, případně doplnění do výkazu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5 :

Zadavatel, v souladu s § 44 odst. 5 zákona, stanovil technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci. Příložený výkaz výměr je pouze orientační. Uchazeč zpracuje nacenění podle specifikace v Technické zprávě a příslušných výkresech (např. výkres podhledů, detailů, řez).

Dotaz č. 6 :

Ve výkaze výměr je položka č. 1 v oddíle 716 – protipožární opatření. Ochrana ocelových nosných prvků systémem Rigips. O jaké prvky se jedná? Obklad nosných ocelových sloupů je už ve výkaze výměr zahrnut jinde.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6 :

Zadavatel, v souladu s § 44 odst. 5 zákona, stanovil technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci. Příložený výkaz výměr je pouze orientační. Uchazeč zpracuje nacenění podle specifikace v Technické zprávě a příslušných výkresech (např. výkres podhledů, detailů, řez).

V Brně 3. února 2012

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek