

Dodatečné informace 6

veřejná zakázka

Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU

– generální dodávka stavby

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1–3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), následující dodatečné informace.

Dotaz č. 1 :

Prosím o bližší specifikaci pojízdných policových regálů, které jsou uvedeny ve výkazu výměr pol. č. 32 oddílu 767. Kolik je polic na výšku regálu, případně šířky, výšky, délky, počty.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 :

Archiv knihovny 1.16 je vybaven 2 samostatnými vestavenými bloky pojízdných archivních plechových regálů, které jsou umístěny na posuvných podvozcích pojezdících po kolejnicích, počítané jako 1 celek.

Součástí regálu je i podlaha se zapuštěnými kolejnicemi a šikmými nášlapnými náběhy. Blok regálu se vždy skládá ze zadního pevného jednostranného regálu a z 3 respektive 5ti oboustranných pojízdných regálů. Vlastní regály jsou dlouhé 2 m, vysoké 2m (větší výšku neumožní hlavní rozvod vytápění, zavěšený pod stropem, se světlou výškou pod trubkami 210 cm) a mají 6 polic hlubokých 30 cm. Vlastní ukládací police jsou přednastavitelné po 25 mm. Únosnost polic je od 60 do 260 kg.

Regály jsou vnitřně děleny příčkami po 1 metru. Celková délka polic regálu bude 204 běžných metrů a umožní uložení 9 – 10 000 ks knih (výpočet množství knih je prováděn na základě odborných podkladů, které udávají množství 40 – 50 knih na 1 běžný metr, průměr 45 knih na 1bm a z vlastních měření v knihovně, kdy vycházelo množství 42 – 53 knih na 1 bm).

Vše o archivních regálech jednoznačně vysvětluje výkres 2.13. Detail řešení kolejnic (2 způsoby) je uveden na obrázku TZ. Samotný způsob a provedení pojízdné konstrukce je dán typem instalovaných skříní dle vybraného dodavatele. Povrchová úprava je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035 – světle šedá. Vlastní pohon je realizován řetězovým převodem s ovládací ručicí nebo volantem. Na krajní regál celého systému lze montovat posuvné dveře a uzamykání podvozku, které ochrání uložený materiál před nepovoleným přístupem.

Samotný způsob a provedení pojízdné konstrukce je dán typem instalovaných skříní. Z tohoto důvodu je nutné toto konzultovat přímo s potencionálním dodavatelem tohoto zařízení.

V Brně 6. února 2012

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek