

Vysvětlení zadávací dokumentace 3

Identifikace veřejné zakázky

Název: Servis a údržba vzduchotechnických, klimatizačních a chladících zařízení v budovách RMU
 Druh veřejné zakázky: Služby
 Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu
 Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005417>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
 Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
 IČ: 00216224
 Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Zadavatel předává dodavatelům pro další zpracování nabídky platnou a závaznou revizi soupisu prací 301 Priloha 1 Soupis prací-revize1.xlsx. Původní soupis prací pozbývá platnosti.

Pozn.: Kromě změn dle níže uvedených odpovědí došlo při revizi i k úpravám množství a vypuštění položek.

INFORMACE 2

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **19. 8. 2019, 10:00 hod.**

DOTAZ 1

Chtěl jsem poprosit o doplnění rozměrů filtrů k těmto VZT jednotkám. Potřebujeme rozměry filtrů, počty filtrů, třídu filtrace, počet kapes (minimální)

BMB01N04027	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA	1	Janka Radotín, a.s.	10	2 x ročně	1	ks	
	FILTRY včetně ekologické likvidace	2		3x93	2 x ročně	1	ks	
BMB01N04029a	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA	1	Janka Radotín, a.s.	10	2 x ročně	1	ks	
	FILTRY včetně ekologické likvidace	2		3x93	2 x ročně	1	ks	
BMB01N04029a	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA	1	Janka Radotín, a.s.	16	2 x ročně	1	ks	
	FILTRY včetně ekologické likvidace	2		2x56, 2x66	2 x ročně	1	ks	
BMB01P01060a	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA	1	VTS Clima	CPV	2 x ročně	1	ks	
	FILTRY včetně ekologické likvidace	2		2x429/287	2 x ročně	1	ks	
BMB01N04030a	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA	1	Janka Radotín, a.s.	VTS S135	2 x ročně	1	ks	

	FILTRY včetně ekologické likvidace	2		2x429/287	2 x ročně	1	ks	
BMB00N01000	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA	1	VTS Clima	S135	2 x ročně	1	ks	
	FILTRY včetně ekologické likvidace	2		2x429/287	2 x ročně	1	ks	
BMA01M01001	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA	1	C.I.C. Jan Hřelec s.r.o.	H2,5	2 x ročně	1	ks	
	FILTRY včetně ekologické likvidace	2		neuvedeno	2 x ročně	1	ks	
BMA01M01002	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA	1	C.I.C. Jan Hřelec s.r.o.	H5	2 x ročně	1	ks	
	FILTRY včetně ekologické likvidace	2		neuvedeno	2 x ročně	1	ks	
BMA01S01	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA	1	Dospel	RD/13/43/037/DPC A	2 x ročně	1	ks	
	FILTRY včetně ekologické likvidace	2		neuvedeno	2 x ročně	1	ks	

ODPOVĚĎ 1

Informace o filtrech jsou uvedeny v 301_Příloha 1_Soupis prací-revize1.xlsx na listu Specifikace filtrů. Třída filtrace je G4. Filtry se mění na jaře i na podzim.

DOTAZ 2

Ze zadání Přílohy č. 1_Soupis prací nelze ze soupisu zařízení zjistit, které klimatizační jednotky obsahují nutnou kontrolu těsnosti chladicího okruhu dle nařízení č. 517/2014. Zařízení s limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva a pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2. Pro správné zadání cen potřebujeme znát, u kterého zařízení je potřeba provést kontrolu těsnosti chlad. okruhu.

ODPOVĚĎ 2

Zařízení, která vyžadují kontrolu těsnosti chladicího okruhu dle nařízení EU č. 517/2014, jsou v 301_Příloha 1_Soupis prací-revize1.xlsx ve sloupci Specifikace zařízení vyznačena oranžovým podbarvením.

Příloha:

0301_Příloha 1_Soupis prací-revize1.xlsx