

Dodatečné informace 8
veřejná zakázka
Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU
– generální dodávka stavby

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1–3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), následující dodatečné informace.

Dotaz č. 1 :

Ve výkazu výměr stavební části a technické specifikaci jsou uvedeny rozdílné parametry pro výtah v prostoru knihovny.

Prosím o upřesnění, které požadavky platí:

Parametr: VV / TS

Nosnost 250 kg / 400 kg-5 osob

Rychlost 0,06 m/s / 0,15 m/s

Příkon 0,8 kW / 2,2 kW

Prohlubeň 150 mm / 50 mm

Zdvih 3,3 m / 2330 mm

Rozměr plošiny 1400 x 900 mm / 1000 x 1500 mm

Dále je také v technické specifikaci uvedeno, že materiál příček výtahu bude ve 2 provedeních – protipožární a obyčejné. Z výkresové dokumentace usuzuji, že prostor knihovny je jedním požárním úsekem. Prosím o upřesnění zadání.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 :

Jedná se o vertikální zvedací plošinu sloužící pro umožnění imobilních osob užívat mezonetovou část knihovny. Zvedací plošina bude mít 2 stanice. Ovládání bude tlačítky v jednotlivých stanicích i na plošině (všechny funkce – nahoru, dolů, stop a uzamčení), ve stanicích uzamykatelné ovladače.

Materiál:

Příčky všeobecně budou dodávány ve dvou řešeních. Příčky protipožární s bezpečnostním sklem pro konstrukce oddělující dva jednotlivé požární úseky a příčky umístované. Výtah nespadá do konstrukcí oddělujících dva jednotlivé požární úseky.

Typ:	vertikální zdvihací plošina
Provedení:	vnitřní, standardní
Nosnost:	400 kg / 5 osob
Rychlost jízdy:	0,15 m/sec.
Počet stanic:	2
Počet šachetních dveří:	2
Prohlubeň:	50 mm
Zdvih:	2330 mm
Nosný prostředek:	trapézový šroub
Pohonná jednotka:	elektromotor s převodovkou

Povrchové úpravy:

a) Šachta: dodávka kompletní šachty
plechové výplně v barvě
rámečky skel v barvě

RAL 9016 - bílá
hliník, přírodní elox

b) Prosklené panely v šachtě:
- šachta bez skleněných panelů
- stěna A
- stěna B
- stěna C

NE
počet prosklených panelů 2
počet prosklených panelů 4
počet prosklených panelů 0

c) Plošina:

v barvě šedostříbrná, RAL 9006

Dveře:

stanice	model	zavěšení	barva RAL	šířka	výška
0	A2	levé	RAL 9016	900 mm	2000 mm
1	A2	pravé	RAL 9016	900 mm	2000 mm

Rozměr plošiny:

1000 mm x 1500 mm - standard (šxd)

Rozměr šachty:

1400 mm x 1600 mm - standard (šxd)

Napájení hlavního přívodu:

3+N+PE, 400 V, 50 Hz, 2,2 kW

Ovládací napětí:

24 V

Počet ovladačů ve stanicích:

1

Standardní vybavení plošiny:

je vybaven kontrolním panelem vysokým 1,1 m, na kterém je umístěn panel, ruční madlo a bezpečnostní lišta. Prahová mezera mezi plošinou a šachtou je zabezpečena bezpečnostní lištou po obvodu. Ovládání na plošině, tlačítko STOP na plošině, alarm, bezpečnostní zámky dveří, panely lakované barvou v odstínu RAL 9006.

V Brně 6. února 2012

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek