



| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | S.V. [m] | PODLAHA | STĚNY / STROP | POZNÁMKA |
|---------|-------------------------|-------------|----------|------------------|---|-----------------------------|
| N01010 | FOYER - PŘEDSÍŇ WC ŽENY | 7,71 | 3,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁPOMITKÁ ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 % | KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm |
| N01010a | WC ŽENY | 7,61 | 3,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁPOMITKÁ ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 % | KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm |

1.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV:

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- Vypínač 01
- Tlačítko
- Zásuvka instalační jednonásobná 230V/16A
- svítidlo závěsné zářivkové 54W EB IP 20
- svítidlo nouzové s vlastním zdrojem IP 20

Nově osazená svítidla napojit CYKY 3Cx1,5 na stávojící světelný obvod s jištěním 1B/10A
Nově instalované zásuvku pro osoušeč napojit CYKY 3Cx2,5 na doplněný jistič 1B/16A
s proudovým chráničem
Nouzové osvětlení napojit na nevypínanou fázi světelného obvodu.

SITUAČNÍ SCHÉMA

ulice HRVČIŘSKÁ

ulice VEVERÍ

BVC01

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2

normální – základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty

– automatickým odpojením v případě poruchy

doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí

– proudovým chrániči s vybavovacím proudem 30mA

| | | |
|--|---|--|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | Ing. JANA MACÍKOVÁ | <div></div> <div>Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173</div> |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. ZDENĚK ILEK | |
| VYPRACOVAL | Ing. ZDENĚK ILEK | |
| KONTROLA | Ing. JIŘÍ BARTOŠ | |
| INVESTOR | Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno | |
| MÍSTO STAVBY | parc. č. 1102/1, k. ú. Veverí; PrF MU, Veverí 70, 611 80 Brno | ZAK.ČAKCE: 2 0079 211-4 |
| NÁZEV AKCE: | | STUPEŇ PD: DPS |
| REKONSTRUKCE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ | | DATUM: 05/2013 |
| V OBJEKTU PrF MU, VEVERÍ 70, BRNO | | FORMÁT: 2 x A4 |
| 1.NP-4.NP | | KOPIE: |
| OBJEKT: | | |
| SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ | | |
| ČÁST: D1.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY | | SOUBOR: |
| NÁZEV VÝKRESU: | | MĚŘÍTKO: ČÍSLO PŘÍLOHY: |
| ELEKTROINSTALACE 1.NP - FOYER-WC ŽENY | | 1:50 2 |