

POZNÁMKY A LEGENDA:

ROZVODY CHLADIVA Cu IZOLOVANÉ DLE VYHL. č.193/2007Sb.

VI – RADIÁLNÍ VENTILÁTOR KNZT-UP-100 O VÝKONU 100m3/hod V PROVEDENÍ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ SPÍNANÝ SVĚTELNÝM VYPÍNAČEM VČETNĚ SPOŽĎOVACÍHO RELÉ (230V, 50 Hz, 40W) – MULTIVAC

FC428 – FAN COIL ČIAT V MEZISTROPNÍM PROVEDENÍ, CHLADÍCÍ VÝKON 2,65 kW

CV 10-428 – FAN COIL ČIAT V PARAPETNÍM NÁSTĚNNÉM PROVEDENÍ, CHLADÍCÍ VÝKON 2,78 kW

DM – DVEŘE BEZ PRAHU S MEZEROU U PODLAHY 20mm EVENT. DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANÁ MULTIVAC C-DM-2-0 455x90mm

VH – VÝFUKOVÁ HLAVICE MULTIVAC VH

– PŘI INSTALACI ZAŘÍZENÍ V MÍSTNOSTI "SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ" DODRŽOVAT POŽADAVKY ČSN 33 200-7-701

– U MÍSTNOSTÍ S INSTALOVANÝMI VENTILÁTORY, NEBO ODSÁVACÍ VZT NEBUDE OSAZEN PRÁH DVEŘÍ A DVEŘE BUDOU PODŘÍZNUTY

– STOUPACÍ VĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ BUDOU PROVEDENY SPIRO POTRUBÍM DIMENZE 160mm S IZOLACÍ ISOPHEN Plus tl. 30mm, NAD STŘECHOU UKONČENY VÝFUKOVOU HLAVICÍ VHD

– ODVOD KONDENZÁTU Z FAN COILŮ ZAČÍSTIT DO NEJBLIŽŠÍ KANALIZACE PŘES PROTIZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU

–JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGI SROVNATELNOU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	UŽÍVÁNÍ MÍSTNOSTÍ	POZNÁMKY
401A	SCHODIŠTĚ	
401B	CHODBA	
401C	SCHODIŠTĚ+VÝTAH	
401D	KUCHYŇKA	
402	PŮDEK	
403	PŘEDSÍŇ	
404	KOUPELNA S WC	
405A	PŮDEK	
405B	PŮDEK	
405C	PŮDEK	
405D	PŮDEK	
405E	PŮDEK	
405F	PŮDEK	
406A	PŘEDSÍŇ	
406B	PŘEDSÍŇ	
406C	PŘEDSÍŇ	
406D	PŘEDSÍŇ	
406E	PŘEDSÍŇ	
406F	PŘEDSÍŇ	
407A	KOUPELNA S WC	
407B	KOUPELNA S WC	
407C	KOUPELNA S WC	
407D	KOUPELNA S WC	
407E	KOUPELNA S WC	
407F	KOUPELNA S WC	
408	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	
409	SKLAD	
410	SKLADOVÁ MÍSTNOST	
411	WC MUŽI	
412	WC MUŽI - PŘEDSÍŇKA	
413	WC ŽENY+ÚKLIDE	
414	PŮDEK	
415	PŘEDSÍŇ	
416	KOUPELNA S WC	
417A	PŮDEK	
417B	PŮDEK	
417C	PŮDEK	
417D	PŮDEK	
417E	PŮDEK	
418A	PŘEDSÍŇ	
418B	PŘEDSÍŇ	
418C	PŘEDSÍŇ	
418D	PŘEDSÍŇ	
418E	PŘEDSÍŇ	
419A	KOUPELNA S WC	
419B	KOUPELNA S WC	
419C	KOUPELNA S WC	
419D	KOUPELNA S WC	
419E	KOUPELNA S WC	
420A	PŮDEK PRO REKLIDY	
421A	PŘEDSÍŇ	
422A	KOUPELNA S WC	
423A	SKLAD PRÁDLA	
423B	SKLAD PRÁDLA	
424	SKLAD	



LEGENDA A POZNÁMKY:

VI - VENTILÁTOR KNUTZ SE ZPĚTNOU KLAPKOU A FILTREM PRO VĚTRÁNÍ KOUPELEN S MOŽNOSTÍ ZAPOJENÍ DO VNITŘNÍ rozvodu SPÍNANÝ SVĚTELNÝM VYPÍNAČEM VČETNĚ SPOŽĎOVACÍHO RELÉ 7P 77P 78 (S - 230V, 50 Hz, 24W) - vzdg MULTIVAC

±0.000 = 518,814 m.n.m.

AUTOR: MACH s.r.o.	VEDOUCÍ NÁVRHU PROJEKTU: Ing. Jiří Mach	VYPRACOVAL: Josef Šlouf, Bc. Marta Kamasinová	MACH s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB Uherská 602 00 Brno Tel/Fax: 541 211 062 IČO: 25 34 92 10 DIČ: 288-25 34 92 10
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lumír Mach	VYPRACOVAL: Ing. Lumír Mach	VYPRACOVAL: Ing. Lumír Mach	
INVESTOR: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno			PARÉ
STAVBA: Univerzitní centrum Masarykovy univerzity, Obnova a úprava objektu č.p. 2, k.ú. Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč, Půdní vestavba - 2. část			ČÁST PROJEKTU: Měření a regulace
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace změny stavby před dokončením			DATUM: 09 / 2009
OBSAH VÝKRESU: Půdorys podkroví - MaR		ČÍSLO: F.4.3	ČÍSLO VÝKRESU: F.4.3.	MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:100