LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- ø250 – PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT
- – ODVODNÍ ANEMOSTAT
- – FAN-COIL CHLADICÍ KAZETA
- – VYÚSTKY, TALÍŘOVÉ VENTILY
- – POTRUBNÍ VENTILÁTOR
- – TLUMIČ HLUKU
- PK – POŽÁRNÍ KLAPKA
- RK-S – REGULAČNÍ KLAPKA NA SERVO
- RP – REGULÁTOR PRŮTOKU

21.STR.VZT.0000/3332.01
21.STR.VZT.0000/3309B.01
21.208.VZT.0000/3308.01
21.STR.VZT.0000/3309A.01

STOUPAČKY

S15 POTRUBÍ PLAST-ø125 1KS
S11 POTRUBÍ PLAST-ø250 2KS
S13 POTRUBÍ PLAST-ø250 8KS
S7 ø100 1KS
S14 POTRUBÍ NEREZ-ø160 1KS
RS63
RK-S
ø200
VYBAVIT PELTIVEM
S12 315 400 1KS
S16 315 400 1KS
S17 ø280 1KS
2650 3210 3280 3280 3080 3080 3200

POHLED-P2

ø160 500 300 1600

ŘEZ A-A

TEPELNÁ A PROTIHLUKOVÁ IZOLACE
ODVOD KONDENZÁTU – ZAJISTÍ PROFESE ZTI
RK-S
3308.03
21.208.VZT.0000/3308.01
+2,800 PODHLED
-0,300 -0,400 UT=281,68=-0,020 -0,020 HTÚ -0,750

POHLED-P1

21.STR.VZT.0000/3330.01
VENTILÁTOR VYBAVIT STŘÍŠKOU PROTI DEŠTI
VYBAVIT PELTIVEM
RK-S
3330.02

POHLED-P

ø250
POTRUBÍ PLAST-ø250

ŘEZ G-G

+7,800 ø125 ø280 ø100 PŘÍPOJIT K ODVODNÍMU PŘÍPOJOVACÍMU MÍSTU NA STERILIZÁTORU 3200 1100 2,NP +4,000 VYBAVIT PLETIVEM
3309B.03

ŘEZ F-F

+7,800 RK-S VYROBIT PO DOMĚŘENÍ 2,NP +4,000 2370 2230 3049 3200
3308A.03
3308A.02
21.208.VZT.0000/3308A.01

ŘEZ B-B

3308.05 PLYNOTĚSNÁ KLAPKA
3308.04 PLYNOTĚSNÁ KLAPKA
+7,720 +7,800 +6,800 PODHLED +6,800 PODHLED +3,920 2,NP +4,000 3020 2600 2940

ŘEZ C-C

21.STR.VZT.232/3323.01
S1 ø200 S3 S4 S5 S2 ø140 S7 ø100 S6 ø250 S9 1400 400 S8 ø200 S10 S11
3323.02
STOUPAČKU CHLÁZ PROTIPOŽÁRNĚ IZOLOVAT
VYBAVIT PLETIVEM
+12,500 +11,780 VPUST +11,920 +14,300 +12,500 +10,600 +8,700 +6,800 +4,900 +2,800
+10,600 PODHLED
+6,800 PODHLED
3.NP +7,800
2.NP +4,000
1.NP ±0,000
-7,720 -3,920
+3,000 AKUSTICKÝ PODHLED
+3,000 AKUSTICKÝ PODHLED
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE
UT=281,68=-0,020 -0,180
3301.11
3301A.01
3301.10
-3,875 H.H. ŽB DESKY -3,800 1.PP -4,400 -4,175

ŘEZ E-E

1.NP ±0,000
UT=281,68=-0,020 -0,180
3301.13
3301.10
3301A.01
-3,875 H.H. ŽB DESKY -3,800 1.PP -4,175

ŘEZ D-D

3301.07
POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU KOMPLETNĚ TEPELNĚ IZOLOVAT
21.1S07.VZT.0000/3501.01
-3,875 H.H. ŽB DESKY -3,800 1.PP -4,400 -4,175

UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ZDEŇKA KOŘÁLKOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ OHL ŽS + METROSTAV
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	RADEK SVOBODA, ROBERT SCHNEIDER
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a. s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DOCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / CO-WORKER	PROJEKTA Brno spol. s r.o.
	ELMARKOM, spol. s r.o.

Řezy

REVIZE / REVISION		
NO.	DATUM / DATE	
01		
02		
03		
04		

POZNÁMKA / ANNOTATION:

A PLUS a.s.
ČESKÁ 12, 602 00 BRNO - CZ
JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE E
ČÍSLO ZAKÁZKY ARCHIVU NO.	3089 - 37
STUPEŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	308 - PAVILON A 21
ČÁST / PART	09 - VZDUCHOTECHNIKA



±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	Řezy
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	FRANTIŠEK JAKUBEC
VYPRACOVAL / PREPARED BY	JAN RYŠAVÝ
DATUM / DATE	2010 - 01 - 22
FORMÁT / FORMAT	18 × A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 50

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS / SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB E	DSP	D 308	09	008	00
PROJECT	PHASE	BUILDING NO.	PART	NO.	REVISION

UKB E - Univerzitní kampus Bohunice, fáze E