

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet
------------	-------	----------------	-------

Zařízení č. 1 - Větrání WC

1.01	Ventilátor potrubní diagonální, Qv = max 100m3/h (nízké otáčky) vč. zpětné klapky	ks	3
1.02	Ventilátor axiální nástěnný, Qv = max 100m3/h vč. zpětné klapky a dobřehového relé	ks	2
1.03	Protihlukově izolovaná ohebná hadice Al D 125	bm	9
1.04	Protidešťová žaluzie přetlaková 125	ks	3
1.05	Talířový ventil d 125mm	ks	6
1.06	Ohebná hadice d 125mm	bm	10
	Potrubí a tvarovky spiro do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů	bm	20

Celkem:

Doplňkový materiál

Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1
Ztížená montáž pdž na fasádě Využitě horolezecké techniky	kpl	1
Provedení otvorů pro VZT potrubí	kpl	1
Provedení drážky - zasekání stopuaciho potrubí	kpl	1

Celkem: