

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PEN AC 400 V / TN-C
ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY AYKY
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

POZOR!
ZE STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ORIENTAČNĚ ZAKRESLENO POUZE NN VO.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT U VŠECH PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘÍMO NA STAVENIŠTI.
POZOR!

VED. PROJ.	.	Ing. Petr Macháček elektroprojekce Herčíkova 18, 612 00 BRNO Tel.: 776 658 079
PROJEKTANT	Ing. Petr Macháček	
VYPRACOVAL	Ing. Petr Macháček	
OBJEDNATEL	MU, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	

AKCE
Př.F. MU – modernizace trafostanice, kabelových rozvodů a elektroinstalací ve vybraných objektech v areálu Kotlářská 2

DRUH DOKUM.	DPS
ZAKÁZKA Č.	E25/14
DATUM	12/14
FORMÁT	4A4
MĚŘÍTKO	1:500

Kabelové rozvody NN – zálohované
SITUACE 1:500

ČÍSLO VÝKRESU 2702