



ROZVODNÁ SOUSTAVA
1 NPE AC 230 V / TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
– DLE ČSN EN 61140
OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2
– AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Místo stavby

areál Univerzitní kampus Bohnice
budova A2
753/5 Brno

Projektant částí PD

Zodpovědný projektant
Výpracoval
Kontroloval

Ivan Medvěd
Ivan Medvěd
ing. Petr Lavíčka

UKB - úprava zdrojů chladu pro celoroční provoz - pavilony A2, A3, A4, A5, A6

pavilon A5

SILNOPROUDÉ INSTALACE

Půdorys 1.PP

A5-101

SUBTECH
Slovínská 29, 612 00 Brno
T: 541 247 419
www.subtech.cz

DPS
datum
03/2015

měřítka výkresu
1:50
číslo revize
00