STŘECHA

3.NP

2.NP

1.NP

1.PP

8610
8610
ZDROJ CHLADU

ZDROJ CHLADU PŮVODNÍ

2. etapa 1. etapa

přepěťové ochrany

34.323a,MAR.323a/ 34DC323a — 8622 — 34.323a.61.DFC1 — 323a
34.319,MAR.319/ 34DC319 — 8621 — 34.319.61.DFC1 — 319
34.323b,MAR.323b/ 34DC323b — 8620 — 34.323b.61.DFC1 — 323b
34.313,MAR.313/ 34DC313 — 8619 — 34.313.61.DFC1 — 313
34.312,MAR.312/ 34DC312 — 8618 — 34.312.61.DFC1 — 312
34.322b,MAR.322b/ 34DC322b — 8617 — 34.322b.61.DFC1 — 322b
34.303,MAR.303/ 34DC303 — 8616 — 34.303.61.DFC1 — 303
34.302,MAR.302/ 34DC302 — 8615 — 34.302.61.DFC1 — 302
34.322a,MAR.322a/ 34DC322a — 8614 — 34.322a.61.DFC1 — 322a
34.309,MAR.309/ 34DC309 — 8613 — 34.309.61.DFC1 — 309
34.310,MAR.310/ 34DC310 — 8612 — 34.310.61.DFC1 — 310
34.311,MAR.311/ 34DC311 — 8611 — 34.311.61.DAC1 — 311
34.311T01

34.224,MAR.224/ 34DC224 — 8602 — 34.224.61.DFC1 — 224
34.236,MAR.236/ 34DC236 — 8603 — 34.236.61.DFC1 — 236
34.242a,MAR.242a/ 34DC242a — 8604 — 34.242a.61.DFC1 — 242a
34.242b,MAR.242b/ 34DC242b — 8605 — 34.242b.61.DFC1 — 242b
34.242c,MAR.242c/ 34DC242c — 8606 — 34.242c.61.DFC1 — 242c
34.243a,MAR.243a/ 34DC243a — 8607 — 34.243a.61.DFC1 — 243a
34.243b,MAR.243b/ 34DC243b — 8608 — 34.243b.61.DFC1 — 243b
34.243c,MAR.243c/ 34DC243c — 8609 — 34.243c.61.DFC1 — 243c

34.123,MAR.123/ 34DC123 — 8601 — 34.123.61.DFC1 — 123

34DC327
L130 L310 L200 L200
RIO (REMOTE I/O)
CHOD. PORUCHA

A34 (D308)

34DC213 RIO L601
34DC203 RIO L601
34DC223
L130 L200 L200
RIO (REMOTE I/O)
34DC230 RIO L601
34DC229 RIO L601
34DC228 RIO L601
34DC227 RIO L601
L643

S-BUS

34DC109
RIO (REMOTE I/O)
L130 L200 L200

33RDC103 RIO L601

ROZVADĚČ 34DC1S07
DOPLNĚNÍ 06/2015

BACnet MSTP

86
eBCON
eBM-404
34.1507.13.DDC01
34.1505.101

ETH

ETHERNET SWITCH
(M.Č. 1S07)

33RDC002
A465 | PCD2.C2000 | W220 W220 W400 E165 | PCD2.M5540 | RS485 RS485 | A465 E165 E165 E165 | PCD2.M5540 | RS485
ETH1
ETH2

33RDC001
A465 | PCD2.C2000 | W220 W220 W400 W400 | PCD2.M5540 | RS232 RS485 | A465 E165 E165 E165

RS232
M-BUS
MODBUS (RS485)

1S09
MT MV MV MV
PP02 PP02
měřidla spotřeby vody (3x)
měřidla spotřeby tepla (1x)

1S06
PM710 33RH
PM710 33RU
měřidla el. veličin

(M.Č. 1S07)

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	-	-	-	-

±0,000=stávající m n.m. Bpv — **Formát** 6 x A4

Investor
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9
Brno-město
601 77 Brno

Generální projektant
Architekt
HIP / Vedoucí projektu — Ing. Alžběta Klimszová

Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno
IČ 253 64 314
+420 541 420 911
www.archdesign.cz

Misto stavby
Česká republika
kraj Jihomoravský
625 00 Brno
ul. Kamenice 753/5
katastrální území Bohunice 612006

Projektant části PD
Zodpovědný projektant — Ing. Karel Štěpánek
Vypracoval — Pavel Kroutil
Kontroloval — Ing. Zdeněk Homolka

3E system, s.r.o.
Mariánské nám.1
617 00 Brno
IČ 292 64 383
+420 545 129 126
www.3Esystem.cz

FSPS, DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO PAVILONU UKB A34 — zak. č. B-15-042-000 — DPS

Dokumentace pro provedení stavby
datum 06/2015

MĚŘENÍ A REGULACE — D.1.4.4

TOPOLOGICKÉ SCHÉMA — 031

měřítko výkresu -

číslo revize 00