

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet
<b>Zařízení č. 1 - Větrání CHUC</b>			
1.01	Ventilátor se spirální skříň 9500m <sup>3</sup> /h, 500Pa vč. pružných manžet	kpl	1
1.02	Regulační klapka ovl servopohonem, d 500 vč. servopohonu	ks	1
1.03	Nasávací segment d 500, vč. síta RAL dle ARCH	ks	1
1.04	Krycí mřížka 800x800	ks	1
1.05	Výfuková protidešťová žaluzie 800x800, vč. síta	ks	1
1.06	Regulační klapka ovl servopohonem, 800x500 vč. servopohonu, řízení 1-10V tlakový diferenční snímač vyhodnocovací člen, řídicí jednotka kabeláže zaregulování zařízení, zprovoznění zařízení odzkoušení zařízení	kpl	1
1.07	Krycí mřížka 200x800	ks	1
1.08	Krycí mřížka 700x700	ks	1
1.09	Krycí mřížka 200x800	ks	4
1.10	Regulační klapka - ruční 500x500	ks	1
1.11	Regulační klapka - ruční 355x500	ks	1
1.12	Protipožární izolace 30min	m <sup>2</sup>	85
1.13	Potrubní rozvod kruhový SAFE do průměru: d 500mm	bm	8
1.14	Potrubní rozvod čtyřhranný 30% tvarovek	m <sup>2</sup>	128
1.15	Montážní těsnící a spojovací materiál	kpl	1
Celkem:			
<b>Zařízení č. 2 - Klimatizace podkrovních místností</b>			
2.01	Venkovní kondenzační jednotka Multi - split systém Qch=14kW	kpl	1
2.02	Invertor, tepelné čerpadlo, profily pro osazení jednotky Vnitřní jednotka v nástěnném provedení Qch=2kW	ks	2
2.03	Vnitřní jednotka v nástěnném provedení Qch=2,5kW	ks	1
2.04	Vnitřní jednotka v nástěnném provedení Qch=5kW	ks	2
2.05	Čerpadla kondenzátu ( budou-li třeba v opačném případě nebudou použita a budou odečtena )	ks	5
2.06	Cu potrubí, kabeláže Zprovoznění chladicího zařízení, doplnění chladiva	bm	105
2.07	Montážní těsní a spojovací materiál	kpl	1
Celkem:			
<b>Zařízení č. 3 - Větrání sociálního zázemí</b>			
3.01	Potrubní ventilátor, 400m <sup>3</sup> /h, 200Pa vč. zpětné klapky a doběhového relé	ks	1
3.02	Malý axiální ventilátor, 120m <sup>3</sup> /h, 80Pa vč. zpětné klapky a doběhového relé	ks	1
3.03	Ohebná hadice izolované d 160	bm	3
3.04	Talířový ventil vč. zděfe d 125	ks	8
3.05	Ohebná hadice d 125	bm	15
3.06	Výfuková hlavice d 160 RAL dle ARCH	ks	1
3.07	Výfuková hlavice d 125 RAL dle ARCH	ks	1
3.08	Potrubní rozvod kruhový SPIRO SAFE do průměru: d 125mm	bm	12
3.09	Stěnová mřížka 300x150	ks	2
3.10	Montážní těsní a spojovací materiál	kpl	1
Celkem:			

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet
<b>Zařízení č. 4 - Napojení komínů</b>			
4.01	Ventilační turbínka d 200 RAL dle ARCH	ks	6
4.02	Výfuková žaluzie přetlaková PER 150 d 150mm	ks	1
4.03	Potrubní rozvod kruhový SPIRO SAFE do průměru: d 200mm	bm	85
4.04	Montážní těsní a spojovací materiál	kpl	1
Celkem:			

<b>Zařízení č.5 - Dopňkový materiál</b>			
5.01	Odvodní ventilátor 150m3/h, 80Pa	kpl	1
	vč. potrubního rozvodu a krycí mřížky		
	Protipožární ucpávky	m2	12
	Zaměření kolizních míst, koordinace se stavbou a ostatními profesemi	kpl	1
	Jeřábová a manipulační technika	kpl	1
	Montážní těsnící a spojovací materiál	kpl	1
	Ztižená montáž potrubí v podlaze	kpl	1
	Zaregulování potrubních rozvodů pro CHUC	kpl	1
	Materiál pro zhotovení náběhových plechů apod.	m2	4
Celkem:			