dveře S17 - stávající stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY



VNITŘNÍ POHLED Z KANCELÁŘE



PŮDORYS



stávající konstrukce

odstranit stávající konstrukce

dýhovaná plocha dveřního křídla

dřevěná zárubeň

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

1) dveře jednokřídlové, otočné, pravé, světlost otvoru 1000 x 2480 mm

2) dveřní křídlo - plné, hladké, tloušťky 45 mm, s polodrážkou po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, voštinová výplň, povrchová úprava z hlavní chodby sesazenka dubová dýha lepená šikmo v obrazci a lakovaná bezbarvým lakem, u podlahy jednostranně okopový plech z bílé mosazi výšky 80 mm, z kanceláře syntetický nátěr v barvě lomená bílá

3) zárubeň - dřevo masív, obložková, hladká, doplněná dřevěnými lištami, na šířku zděné stěny cca 160 mm, povrchová úprava z hlavní chodby bezbarvý lak, z kanceláře syntetický nátěr v barvě lomená bílá

4) práh - bez prahu

5) závěsy - ocelové 3 ks

6) zámek - s vložkou FAB, kovový protikus v zárubni, přidaný bezpečnostní zámek

7) klika - novodobá kovová barvy lesklé stříbrné s hranatými štítky

ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

1) dveřní křídlo bude vyvěšeno a odstraněno (ocelové závěsy budou zachovány ke zpětnému použití)

2) dřevěná obložková zárubeň bude zachována, budou odbroušeny všechny vrstvy nátěrů až na dřevěný základ, bude vyspraven a vytmelen povrch, odstraněny lišty

3) původní ocelové závěsy v zárubni budou zachovány, očištěny, přebroušeny a vyleštěny, závěsy z křídla budou vyjmuty, po očištění, přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla

4) původní zámek a klika v křídle i protikus v zárubni budou odstraněny

5) budou odstraněny nesoudržné části omítky a podlahy kolem zárubně a původního prahu

dveře S17 - navrhovaný stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HLAVNÍ CHODBY



VNITŘNÍ POHLED Z KANCELÁŘE





stávající konstrukce

nové konstrukce

dýha nového dveřního křídla, mořená a lakovaná

stávající dřevěná zárubeň, mořená a lakovaná

POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

1) VELIKOST DVEŘÍ BEZE ZMĚN, jednokřídlové, otočné, pravé, s původní světlostí 1000 x 2480 mm

2) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA - plné, hladké, tloušťky 45 mm, polodrážka po obvodu, dřevěný rám s oboustrannou překližkou, výplň MDF, VYŠŠÍ ZVUKOVÝ ÚTLUM 39 dB, povrch oboustranně sesazenka dubová dýha šikmo v původním obrazci, 2x mořená a 2x lakovaná, u podlahy oboustranně okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm
ODSTÍN MOŘENÍ : W010/R010 výrobce ICLA - Akzo Nobel Coatings S.p.a.
LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný

3) REPASE PUVODNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, po přebroušení, vyspravení a vytmelení bude oboustranně 2 - 3 x mořená a 2 x lakovaná, odstín dle dveřního křídla, repliky původních lišt

4) dveře zůstanou BEZ PRAHU

5) REPASE PUVODNÍCH 3 OCELOVÝCH ZÁVĚSU, v zárubni očištěny, přebroušeny a vyleštěny, z původního křídla vyjmuty a po přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla, seřízeny

6) NOVÝ KOVOVÝ ZÁMEK zadlabaný do křídla a nový kovový protikus zadlabaný do zárubně

7) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍCH KLIK A ROZETOVÝCH ŠTÍTKU z bílé mosazi (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)

8) NOVÁ ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA zámku (zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení)

9) VYSPRAVENÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY A PODLAHY u zárubně a prahu