



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a změna zadávacích podmínek

Zadavatel: Masarykova univerzita, sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
Veřejná zakázka: PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra strategického řízení výzkumů a inovací

Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (**dále jen „ZVZ“**) poskytuje tímto dodatečné informace k zadávacím podmínkám ke shora uvedené veřejné zakázce.

I. Žádost dodavatele ze dne 1. 6. 2016

Dne 1. 6. 2016 v 15:39 (a následně v 15:43) obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám:

Podle technických kvalifikačních předpokladů požadujete, aby součástí každé referenční stavby byla rekonstrukce, nebo zhotovení střešních konstrukcí. Může být splnění tohoto předpokladu doložení osvědčení o provedení ploché střechy?

Odpověď zadavatele:

Po posouzení předložené žádosti se zadavatel rozhodl změnit zadávací podmínky, konkrétně čl. VII. odst. 4) písm. c) zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem:

„Ze seznamu stavebních prací nebo osvědčení dle písm. a) a b) tohoto odstavce musí vyplývat, že uchazeč realizoval alespoň 3 stavební práce s tím, že každá z těchto stavebních prací musí odpovídat následujícím požadavkům:

1. *stavební práce byly poskytnuty pro rekonstrukci nebo novostavbu budov, které kódem CZ-CC spadají do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 10. 2009 (dále jen „Klasifikace CZ-CC“); Klasifikace CZ-CC je dostupná zde:*
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_10_2009
2. *hodnota každé z těchto stavebních prací činila alespoň 6.000.000,- Kč bez DPH;*
3. *součástí každé z těchto stavebních prací byly:*
 - *rekonstrukce nebo zhotovení valbové střechy s vestavbou se sedlovou konstrukcí a s krytinou z pálených či betonových tašek na střešních latích vynášených krovem vaznicové soustavy se stojatými stolicemi, a to v hodnotě alespoň 1.000.000,- Kč bez DPH,*
 - *realizace zařízení a rozvodů vzduchotechniky a*
 - *realizace výtahářských prací, jejichž předmětem byla zejména dodávka, montáž a zprovoznění osobního výtahu.“*

Aktualizovaný vzor pro zpracování seznamu stavebních prací je součástí přílohy těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám; seznam stavebních prací musí být zpracován minimálně v rozsahu předloženého vzoru.

II. Žádost dodavatele ze dne 6. 6. 2016

Dne 6. 6. 2016 v 15:02 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám:

Dobrý den,

zasílám žádost o dodatečnou informaci na zakázku „PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra strategického řízení výzkumů a inovací“.

Dotaz: Ve výkazu výměr je položka č. 260 Měření a regulace – dodávka + montáž - 1 kus. K této položce jsme nenašli žádný podrobný výkaz výměr nebo dokumentaci. Pouze popis u položky, co je zahrnuto v ceně. Jak tedy máme tuto položku ocenit? Prosíme o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě výše uvedené žádosti upřesňuje, že součástí položky č. 260 Měření a regulace je doplnění jištění do silového rozvaděče (jistič 16A) ve stávajícím rozvaděči MaR, kde bude připojení teplotního čidla do rozvodnice. Co se týče části položky periferie, zadavatel odkazuje na výkres s názvem „06-KOTLÁŘSKÁMU-UT-STROJOVNA“. Zadavatel upřesňuje délku kabeláže, tj. cyky 20 m a jity 30 m, a PVC trubky 50 m. U montážních prací se jedná o cenu montáže uvedených položek, kdy uchazeč stanoví % z dodávky na montáž dle své obchodní politiky. Uvedením do provozu a ostatními službami se rozumí spuštění systému, zaškolení obsluhy a revize v celkovém rozsahu 8 hodin. Zpracování aplikačního software pro řídicí systém a zpracování aplikačního software pro vizualizaci se předpokládá v rozsahu 24 hodin.

III. Žádost dodavatele ze dne 7. 6. 2016

Dne 7. 6. 2016 v 10:39 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám:

Prosíme o specifikaci typu a výrobce stávajícího výtahu

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že se jedná o typ výtahu Otis 2000 VF MRL, rok výroby 2005, výrobní číslo C5NE5458, nosnost 450kg/6 osob, výrobce OTIS a. s.

IV. Žádost dodavatele ze dne 7. 6. 2016

Dne 7. 6. 2016 v 13:37 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění, která samostatná příloha viz položka 112 (žlutě označeno) obsahuje výpis zařizovacích předmětů vč. specifikace.

Dále prosíme o vysvětlení, zda položky v dílu 725 výkazu výměr ZTI, obsahují pouze montáž, nebo zda se jedná D+M u všech položek? Například pol.č. 30 – Výlevka bez... k sobě nemá montážní položku. Totéž platí i pro pol. 36 - Zápachová uzávěrka a pol. 25- Splachovač nádržkový

Díl:	720	Zdravotechnická instalace		
109	720a	ZTI - dodávka + montáž	ks	1,00000
		podrobný popis dodávek a prací, které obsahuje :		
		tato položka je uveden v příloze č. 1 :		1,00000
Díl:	725	Zařizovací předměty		
	725 21-08	Demontáž umyvadel		
110	725210821R00	...umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000
		pro SU029 : 1		1,00000
	725 82-08	Demontáž baterií		
111	725820801R00	...nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000
		pro SU029 : 1		1,00000
112	72502	Zařizovací předměty - dodávka dle samostatné přílohy	ks	1,00000

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00
25	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soubor	1,000	0,00	0,00
26	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	0,00	0,00
27	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	3,000	0,00	0,00
28	K	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	1,000	0,00	0,00
29	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	0,00	0,00
30	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
50	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
31	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	1,000	0,00	0,00
32	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	3,000	0,00	0,00
33	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	0,00	0,00
34	K	725859102	Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty	kus	1,000	0,00	0,00
36	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu podomítková	kus	5,000	0,00	0,00
37	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,045	0,00	0,00

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr VZT nelze doplnit ceny do buněk ve sloupci G- Cena montáže jednotková, protože je VV uzamčený. Doplnit lze pouze jednotkové ceny dodávky. Totéž platí i u položek doplňkových rozpočtových nákladů. Prosíme o vysvětlení, jak máme přiložený výkaz výměr doplnit.

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - Větrání CHUC							
1.01	Ventilátor se spirální skříň 9500m3/h, 500Pa vč. pružných manžet	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Regulační klapka ovl. servopohonem, d 500 vč. servopohonu	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpověď zadavatele:

K dotazu č. 1 zadavatel sděluje, že specifikace zařizovacích předmětů je obsažena v technické zprávě na str. 18. Ve výkazu výměr uvedené položky č. 30, č. 36 a č. 25 je uchazeč povinen nacenit včetně montáže.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že předkládá uchazečům aktualizovanou verzi závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu, část vzduchotechnika, viz dokument „03_Příloha_DI_VZT“. Zadavatel požaduje, aby uchazeči ocenili aktualizovanou verzi závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu, část vzduchotechnika.

V. Žádost dodavatele ze dne 7. 6. 2016

Dne 7. 6. 2016 v 13:50 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám:

Dobrý den,

prosím o odpověď na následující dotaz k zadávací dokumentaci výše uvedené zakázky.

1.

Výkaz výměr stavební části obsahuje položku č. 260 M211c Měření a regulace – dodávka a montáž, ks 1,00000.

Zadávací dokumentace neobsahuje projektovou dokumentaci a samostatný výkaz výměr pro oddíl Měření a regulace.

Dotaz:

Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o projektovou dokumentaci a samostatný výkaz výměr pro oddíl Měření a regulace.

Odpověď zadavatele:

Nu tuto žádost zadavatel již odpověděl, viz Odpověď zadavatele uvedená v čl. II těchto dodatečných informací.

VI. Žádost dodavatele ze dne 8. 6. 2016

Dne 8. 6. 2016 v 14:15 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám:

Dotazy:

1. Ve VV pol. č. 189 – vnitřní plné dveře D16 není ve výpisu dveří. Prosíme o bližší specifikaci.

2. Dle výpisu zámečnických výrobků má mít dle grafické části prvek Z01 dveře D15, které nejsou ve VV a dle textové části dveře D23, které také nejsou ve VV. Dle VV má prvek Z01 mít dveře D14, kterou jsou dřevěné plné, ale to neodpovídá výpisu. Jaké dveře k výrobku Z01 máme ocenit?

Odpověď zadavatele:

K dotazu č. 1 zadavatel sděluje, že specifikace pol. č. 189 výkazu výměr je součástí přílohy těchto dodatečných informací, viz dokument „04_AS_402_VÝPIS DVEŘÍ“ a „05_AS_404_ZÁMEČNICKÉ KCE“.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že součástí prosklené stěny Z01 jsou prosklené dveře D15. Označení D/23 byla textová chyba. Ve výkazu byly chybně označeny dveře D14 jako součástí prosklené stěny Z01 – správně má být uvedeno D15. V návaznosti na výše uvedené předkládá zadavatel uchazečům aktualizovanou verzi závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu, viz dokument „06_Příloha_DI“. Zadavatel požaduje, aby uchazeči ocenili tuto aktualizovanou verzi závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu.

VII. Žádost dodavatele ze dne 10. 6. 2016

Dne 10. 6. 2016 v 14:50 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám:

Dobrý den,

zasílám žádost o dodatečnou informaci na zakázku „PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra strategického řízení výzkumů a inovací“.

Dotaz č.1: Prosíme o podrobnější informace k systému generálního klíče, konkrétně počet klíčů a typ vložek. V technické zprávě se píše, že nový systém bude totožný se stávajícím. Prosíme tedy o upřesnění stávajícího systému.

Dotaz č.2: Ve výpisu truhlářských prvků jsou uvedeny prvky T01 a T02 – Horní desky zábradlí. Tyto prvky jsme však ve výkazu výměr nenašli. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

K dotazu č. 1 zadavatel sděluje, že informace k systému generálního klíče byly doplněny do technické zprávy, jejíž aktualizovaná verze je přílohou těchto dodatečných informací, viz dokument „07_AS_100_TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXT“.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že v návaznosti na výše uvedený dotaz byly prvky s označením T01 a T02, Horní desky zábradlí, doplněny do závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu. V návaznosti na výše uvedené předkládá zadavatel uchazečům aktualizovanou verzi závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu, viz dokument „06_Příloha_DI“. Zadavatel požaduje, aby uchazeči ocenili tuto aktualizovanou verzi závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu

VIII. Žádost dodavatele ze dne 14. 6. 2016

Dne 14. 6. 2016 v 8:07 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám:

1) Prosíme o upřesnění specifikace střešních oken, zda je požadováno GGL okno v dřevěném provedení, nebo GGU bezúdržbové polyurethanové okno s dřevěným jádrem? Dále prosíme o uvedení přesných rozměrů střešních oken.

2) Prosíme o informaci, zda mají být střešní výlezy pro obytný prostor zateplené, nebo nezateplené? A jaký je požadavek na zasklení ?

3) Prosíme o bližší specifikaci zařizovacích předmětů.

Děkuji

Odpověď zadavatele:

K dotazům č. 1 a č. 2 zadavatel sděluje, že specifikace střešních oken je obsažena v dokumentu „AS_401_VÝPIS_OKEN“, kde jsou uvedeny přesné rozměry, provedení a kominický výlez. Zadavatel tak požaduje dřevěný lepený rám s dvouvrstvým lakováním. Co se týká zasklení, zadavatel sděluje, že se jedná o tepelně izolační dvojsklo se zateplenými výlezy.

K dotazu č. 3 zadavatel sděluje, že specifikace zařizovacích předmětů je obsažena v technické zprávě na str. 18.

IX. Změny zadávacích podmínek

Zadavatel vzhledem k vydání těchto dodatečných informací, které obsahují změnu zadávacích podmínek, rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o její celou původní délku. Lhůtu pro podání nabídek tedy zadavatel prodloužil do 11. 7. 2016 do 10:00 hod.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu otevírání obálek s nabídkami, které nově proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne 11. 7. 2016 od 10:00 hod., v zasedací místnosti Rektorátu Masarykovy univerzity na adrese Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno.

V Brně dne 14. 6. 2016

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.,
vedoucí Odboru veřejných zakázek