



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno

Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-1387/1-OPST-2016

Brno 13. 6. 2016

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

Projekční architektonická kancelář spol.
s r.o. ing. arch. V. Steinhauserová
Gorkého 61/11
602 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Štefan Štefánek, vrchní komisař, ☎: 950639136, e-mail: stefan.stefanec@firebrno.cz

Název stavby: Úprava kanceláří v 1. NP na výukové prostory, právnická fakulta
Místo stavby: Brno, Veverčí 158/70, 602 00, Veverčí, p.č. 1102/1
Stavebník: Masarykova univerzita, Brno, Brno-město, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00
Projektant PBŘ: Ing. Hana Svobodová ČKAIT 1001549
Datum zpracování PBŘ : květen 2016
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o zrušení dodatečně vytvořených malých místností (odstranění příček) a vytvoření větších (seminární místnost, posluchárna, zasedací místnost, denní místnost) v 1.NP stávajícího památkově chráněného objektu s požární výškou 15,5 m. Nadzemní podlaží nejsou členěná do požárních úseků, únik je řešen nechráněnými únikovými cestami. Nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Objekt je vybaven EPS a evakuačním rozhlasem. Úpravy jsou posouzeny jako změna staveb skupiny I.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 1. 6. 2016. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko s podmínkou

Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

Poučení: Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32
1

plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje