





Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Hl. inženýr projektu	Ing. Jiří DUCHÁČEK
Generální projektant	AID team a.s.
Spolupráce	Arch.Design s.r.o.
Přímý zpracovatel	SANlproject, s.r.o.

## ULOŽENÍ VODOVODU Z TVÁRNÉ LITINY S CEMENTOVOU VYSTÝLKOU PAŽENÝ VÝKOP



POTRUBÍ:  
TVÁRNÁ LITINA S CEMENTOVOU VYSTÝLKOU DN 100

VE VZDÁLENOSTECH MIN. PO 20 m PROVÉST VE VÝKOPOVÉ RÝZE OD DNA RÝHY  
DO ÚROVNĚ PLANĚ VOZOVKY JILOVOU PŘEPÁŽKU ŠÍŘKY 0,50 M.



stavba	stupeň	část PS - SO	část	výkres	revize
SIM	DSP	D 206		105	00

### ULOŽENÍ POTRUBÍ LT

Název výkresu	2016 - 06 - 09
Datum	2 x A4
Formát	1:100
Měřítko	

±0,000 = 275,900 BPV

Revize	
00	2016 - 06 - 09
01	
02	
03	
Vypracoval	Mgr. Tomáš Minařík
Ved. projektant	Mgr. Tomáš Minařík