

Příloha č.1																					
Tabulka výkonů																					
zařízení				typ	přívod	odvod	množství vzduchu	externí tlak	ks	hmotnost	hladina akustického výkonu	hladina akustického tlaku (vysoká/ jmenovitá/ nízká)	elektrický příkon jednotkový			napětí / frekvence	topný výkon jednotkový	chladicí výkon jednotkový	ovládání	Pozn.:	umístění(m.č.)
														proud odběrový	proudová hodnota pojistky MFA						
č.	název	pozice					(m3/h)	(Pa)		(kg)	(dBA)	(dBA)	(kW)	(A)	(A)	(V/Hz)	(kW)	(kW)			
	IV.etapa																				
4.	Chlazení multimediální učebny MT205	4.1	vnitřní chladicí jednotka podstropní	FXHQ63A	oběh				1	33	-	37/35/34	0,111			230/50		6,8	Si	zokruhovat na jeden jistič	MT205