

Legenda:

- Zásuvka jednoduchá
- Zásuvka s přepěťovou ochranou
- Zásuvka dvojitá
- Zásuvka 3f/400V
- Kabelový vývod 1f
- Kabelový vývod 3f
- Vypínač 3f
- Zásuvková skříň 400V, 230V, 24V
- Vedení uložené v zemi
- Vedení uložené pod vodou
- Vedení uložené na podpěrách (venkovní)
- Vedení uložené v trubce
- Vedení stoupací směrem vzhůru
- Vedení stoupací směrem dolů
- Vedení na povrchu (na omítce)
- Vedení pod povrchem
- Vedení v podlahové liště (v podlaze)
- Vedení v podparapetním kanálu
- Vedení nad podhledy
- Vedení na kabelovém roštu
- n-násobné vedení
- Odbočení z vícenásobného vedení

- tlačítko
- vypínač 1 pólový
- vypínač sériový
- vypínač střídavý
- vypínač křížový
- vypínač sériový, střídavý
- vypínač 6+6
- kabelový vývod
- svítidlo nástěnné
- svítidlo stropní
- svítidlo nad umyvadlem
- svítidlo nástěnné s čidlem
- pohybový snímač

LEGENDA HMOT

- ▭ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ▨ NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE (PODROBNOSTI VIZ STATIKA)
- ▨ NENOSNÉ PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU
- ▩ VÝPLŇOVÉ ZDIVO YTONG (DOZDÍVKA)
- ▨ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM

LEGENDA SVÍTIDEL

HN	Technické parametry viz. specifikace
H	Technické parametry viz. specifikace
D1	Technické parametry viz. specifikace
D1N	Technické parametry viz. specifikace
C	Technické parametry viz. specifikace
H1	Technické parametry viz. specifikace [illegible]
LED	Technické parametry viz. specifikace
N2	Technické parametry viz. specifikace
N1	Technické parametry viz. specifikace

Poznámky:

Napěťová soustava: 400/230 TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem: samočinným odpojením od zdroje, ochranným pospojováním
Bude použito kabelů CYKY
Určení prostředí: viz. protokol o určení prostředí

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OP Výzkum a vývoj pro inovace

± 0,000 = 231,75
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI
PS 03 SUPERPOČÍTAČ, DATOVÉ CENTRUM

ZODP. ŘEŠITEL PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	FIRMA
Ing. Petr [illegible]	Ing. Václav [illegible]	[illegible]	IBM Česká republika, spol. s r.o. [illegible] Praha 4 - Chodov, PSČ 14800 tel.: +420 [illegible] [illegible]@cz.ibm.com

IBM Global Technology Services
Czech Republic

© Pelčák a partner, s.r.o., [illegible]

AUTOR	VEDOUCÍ PROJEKTU	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZPRACOVAL
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. [illegible]	Ing. Petr [illegible]	

PELČÁK A PARTNER
ARCHITEKTI
Pelčák a partner, s.r.o., [illegible] Brno
tel.: [illegible], www.pelcak.cz, [illegible]

STAVEBNÍK
Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

MÍSTO STAVBY:
Fakulta informatiky, Ústav výpočetní techniky
Botanická 68a, 602 00 Brno

NÁZEV ZAKÁZKY
VÝSTAVBA A MODERNIZACE FAKULTY INFORMATIKY A ÚSTAVU VÝPOČETNÍ TECHNIKY MASARYKOVY UNIVERZITY

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

OBJEKT
PS 03 SUPERPOČÍTAČ, DATOVÉ CENTRUM

ČÁST - PROFESE
F.3 - PROVOZNÍ SOUBORY

DOKUMENT - VÝKRES
PŮDORYS 5.NP - elektroinstalace

ZAKÁZKA ČÍSLO	[illegible]
DATUM	KVĚTEN [illegible]
MĚŘÍTKO	1 : 100
PARÉ	
ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE	2.b.5