



č.	ÚČEL PLOCHY	PL (M2)	PODLAHA	POZNÁMKA	
01	PLOCHA PRO NÁHR. ZDROJ	29,34	HLAZENÝ BETON	P1	OPLOCENÍ OCEL S VÝPLNÍ V.1500
02	OKAPOVÝ CHODNÍK	8,22	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	P3	
03	VYROVNÁVACÍ SCHODY	0,89	CEMENTOVÝ POTĚR	P2	
04	CHODNÍK	4,47	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	P4	
05	KOMPOST	36,00	SILNIČNÍ PANELY	P5	

LEGENDA SÍTÍ	
—~—~—~	STÁVAJÍCÍ ROZVODY NN
—*—*—*—*	RUŠENÉ (PŘESUNUTÉ) ROZVODY NN
—- - - - -	UPRAVENÉ NEBO NOVÉ ROZVODY NN
LEGENDA OBJEKTŮ	
—	STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
—	NOVÉ OBJEKTY

- JIMACÍ STOŽÁR PRO IZOLOVANÝ VODIČ + 2 x DRŽÁK
- DRÁT d8, AlMgSi T/4
- SR2b SVORKA HROMOSVODNÁ FeZn DLE POUŽITÍ
- SUN SVORKA HROMOSVODNÁ NEREZ DLE POUŽITÍ

VED. PROJ.	.	Ing. Petr Macháček elektroprojekce	
PROJEKTANT	Ing. Petr Macháček	Herčíkova 18, 612 00 BRNO	
VYPRACOVAL	Ing. Petr Macháček	Tel.: 776 658 079	
OBJEDNATEL	MU, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	DRUH DOKUM. DPS	
AKCE		ZAKAZKA Č.	E30/15
Př.F. MU, Kotlářská 2, Brno		DATUM	3/16
Instalace náhradního zdroje NN		FORMAT	2A4
Náhradní zdroj		MĚŘÍTKO	1:100
OCHRANA PŘED BLESKEM		ČÍSLO VYKRESU	2703